






Číslo	Název místnosti	Veřejst. vlivy	postavení
1.01	PRÍLHA 2001 / ZÁVERH		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.02	CHODBA		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.03	KANCELÁR		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.04	MYTÍ A SKLAD TRANSPORTNÍCH BRÁD	AB6, AB5, AE3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.05	PRÁDELNA	AB6, AB5, AE3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.06	ŠATNA - MUŽI		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.07	PŘÍSTĚH	AD5	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.08	WC	AD5	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.09	ŠATNA - ŽENY		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.10	PŘÍSTĚH	AD5	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.11	WC	AD5	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.12	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	BC3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN
1.13	SKLAD BHP	AD5	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.14	SKLAD ČISTENÍ		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.15	SKLAD BIO ODPADŮ	AD5, AE3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.16	SKLAD BRÁD		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.17	UKLIDOVÁ MÍSTNOST + SKLAD ČISTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ	AD5, AE3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.18	SKLAD KONZERV		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.19	SKLAD SLUCHACÍCH POTRAVIN		PROUDOVÝ ČERPAČ
1.20	SKLAD GLAZOVANÝCH A KRBANÝCH POTRAVIN	BC3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.21	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELIŠNIN	AD5, AE3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.22	SKLAD BLOKOV	AE4	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.23	PŘÍPRAVA MASA	AD4, AE3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.24	JEDÍLNA ZAMĚSTNANCŮ	AD5	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.25	VÁRNA	AB6, AB5, AE3, BC3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.26	VÝDEJ JEDLÍ	AB6, AB5, AE3, BC3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.27	MYTÍ STOLNÍCH NÁDOBÍ	AB6, AB5, AE3, BC3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.28	VÝDEJ JIDLOVÝCH	AB6, AB5, AE3	PROUDOVÝ ČERPAČ, POSPODOVAN, IP44
1.29	JEDÍLNA	AB6, AB5, AE3, BC3, BD3	PROUDOVÝ ČERPAČ, ZÁSLAVKY S BEZPEČNOSTNÍ CLINKOU

Poznámka
KAŽDÝ PŘEPÍNAČ (VÝVOD) MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VE VŠECHE UVEDENÉ U JEH OZNAČENÍ
NENÍ—LI UVEDENO JINAK, JSOU ROZVODY ZASEKÁNY POD OMLIKOU
VE ZDECH, V PODLAŽE, VE STŘOPĚ, NEBO VE ŽLABU V PODZEMNÍM KOLEKTORU.

MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN NA PE + N BUDE PROVEDENO V ROZVADEČI RMI
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3

Legenda značek

-  1F volný konec gum. kabelu z vypínáče
 3F volný konec gum. kabelu z vypínáče
 Sportková kombinace 1 polový IP54
 Vačkový přepínač v krytu 4 polový IP54
 Skříňový rozvodeč, IP40

vyvod pro ochranu pospojovaným z nejbližší PNP(PNP). U strojů dle přířezu přívodního vodiče, jinak CY10. Výška dle přívodního kabelu, jinak +100 mm

☐ Přípojnice doplňujícího pospojování.

[illegible]