

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Určeno všem dodavatelům a uchazečům, kteří byli vyzváni nebo si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky

1.1. Název veřejné zakázky	GYMNÁZIUM, PARDUBICE, MOZARTOVA – REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené
1.5. Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

Na základě žádostí zájemců o veřejnou zakázku nebo i bez předchozí žádosti poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Žádost

Dobrý den, prosím o upřesnění položky veřejné zakázky s názvem „Gymnázium, Pardubice, Mozartova – Rekonstrukce kuchyňského provozu“ - položka D07.1 (výpis truhlářských výrobku) - (úprava CPL, barva žlutá RAL 1016) – pokud má být tato RAL, bude se jednat o dveře stříkané, nikoliv CPL. Ještě prosím u pozice D13 jsou vyobrazeny dveře otočné, kování klika/klika, ale v popisu dveře posuvné na stěnu, jaké mají tedy být? Dále pozice D14 mají být dveře otočné nebo posuvné (opět se liší nákres od popisu).

Dodatečná informace 1

Položka D07.1 Dveře budou stříkané barvou RAL 1016
Položka D13 Dveře posuvné na stěnu, kování madlo/madlo
Položka D14 Dveře posuvné na stěnu, kování madlo/madlo, zárubeň MDF, hladké

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V Pardubicích 23/11/2016

Ing. Zbyněk Brabec
Oddělení realizace investic
Pardubický kraj