

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Určeno všem dodavatelům a uchazečům, kteří byli vyzváni nebo si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky

1.1. Název veřejné zakázky	GYMNÁZIUM, PARDUBICE, MOZARTOVA – REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené
1.5. Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

Na základě žádostí zájemců o veřejnou zakázku nebo i bez předchozí žádosti poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Žádost

Dobrý den,
prosím o upřesnění položek ve stavebním rozpočtu

134	M	284122853R	podlahovina PVC tl. 2 mm, protiskluz A	m2	17,218
135	M	284122854R	podlahovina PVC tl. 2 mm, protiskluz B	m2	11,852
137	M	617310630	podlahy plovoucí s přírodním linoleem - šedá	m2	419,730

- Konkrétně co znamená označení A, B.
- Dále prosím u podlah plovoucích s linoleem o konstrukční řešení případně technologický postup.

22	K	400991R	D+M prefabrikovaných betonových desek, vč. přebetonování v místě vybourání stávajícího přívodu VZT	m2	1,644
----	---	---------	--	----	-------

- U prefabrikovaných desek potřebujeme znát tloušťku, rozměry desky a v jakém místě se nacházejí (číslo místnosti), z projektové dokumentace to není zřejmé.

Dodatečná informace

- Označením: protiskluz A (respektive B) se myslí označení úhlu kluzu - bosá noha - vlhké prostředí na základě DIN 51097
- Konstrukční řešení podlahy dle technické zprávy:

SKLADBA – NAVRŽENÉ PODLAHY:

- nášlapná vrstva – dle místnosti (PVC, Linoleum, epoxid)
- lepící hmota

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám

- hydroizolační stěrka (místnosti 1.04,1.05,1.07,1.10,1.17,1.21,1.25,1.27)
- samonivelační stěrka
- penetrace
- betonová mazanina tl. 50-100mm s vloženou kari sítí 100/100/6(krytí 20mm, přesah přes jedno oko), betonová mazanina oddilátována okolo stěn a v prostoru
- separační fólie
- *stávající konstrukce železobetonového stropu*
- *stávající zateplení EPS 100mm*

POZN: - Linoleum dle specifikace ve standardech a je celoplošně lepené v pásech.



- c) Specifikace je uvedena: Výkres D05 - Půdorys 1NP - Navržený stav - OZN.č.4 v legendě označení m.č. 1.19. Desky např. PZD 120, tl.90mm, rozměr 1200x300mm předpoklad 2ks

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V Pardubicích 25/11/2016

Ing. Zbyněk Brabec
Oddělení realizace investic
Pardubický kraj