

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené
1.5. Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

I. Dotazy

Žádost o vysvětlení 1:

Dobrý den, prosím Vás potřebovala bych bližší informace k výše uvedené stavbě, ke střešním světlíkům, protože nejsou zakresleny na žádném pohledu ani řezu.

- zda se jedná o světlík obloukový, spádovaný se střešní krytinou nebo vodorovný
- zda je otvíravý
- zda slouží jako odvětrání při požáru
- zda má podsadu

Stačila by jen skica, aby se bylo čeho chytit.

Odpověď 1:

Zadavatel doplnil schéma světlíku (OZ08) do výpisu prvků D 1.1.9 (D.1.1.9_r02). Tento aktualizovaný soubor je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Žádost o vysvětlení 2:

Dobrý den, prosím o objasnění projektové dokumentace: ve výkrese 1.1.6 jsou vrata označena jako dveře (ve výpisu prvků ozn. D5), dále prosím o přesnější popis venkovních vrat – materiál.

Odpověď 2:

Označení vrat D5 na výkresu pohledů D.1.1.6 je chybně, správně má být označení D6. Stejně označení pro vrata je i ve výpisu prvků D.1.1.9. Zadavatel upřesnil popis venkovních vrat D6 ve výpisu D.1.1.9 (D.1.1.9_r02). Tento aktualizovaný soubor je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Žádost o vysvětlení 3:

Dobrý den, v položkovém rozpočtu je rozpor mezi pol. 194 izolace foukaná do dutin stropů, celulózová a povrchovými úpravami 1.1.10 S12 foukaná izolace z minerální vaty, který údaj platí?

Odpověď 3:

Závazným materiálem foukané izolace je minerální vata v souladu s dokumentem 1.1.10 - S12. V tomto smyslu je upraven **aktualizovaný soupis prací (F.1_VM tělocvična soupis_r02)**.

Součástí tohoto vysvětlení je upravený aktualizovaný soupis prací (F.1_VM tělocvična soupis_r02), který plně nahrazuje soupis prací, který je součástí zadávací dokumentace a také soupis prací, který byl poskytnut v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Tento soupis

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

II. Lhůta

Dne 9. 1. 2017 rozhodl zadavatel dle § 99 odst. 2 zákona v souvislosti s tímto vysvětlením o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z původního termínu do 20. 1. 2017 do 10:00 hod. na nový termín **do 30. 1. 2017 do 13:00 hod.**

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

Přílohy:

1. Výpis prvků D 1.1.9 (**D.1.1.9_r02**)
2. Aktualizovaný soupis prací (**F.1_VM tělocvična soupis_r02**)

V Pardubicích 9/1/2017

Ing. Zbyněk Brabec
Oddělení realizace investic
Pardubický kraj