

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené
1.5. Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

I. Dotazy

Žádost o vysvětlení 1:

Dobrý den, dodatečné informace č.1 obsahují opravený VV. Bohužel se zde stále nacházejí duplicitní položky Vnitřní kanalizace tak, jak na ně bylo upozorněno při minulých dodatečných informacích.

Odpověď 1:

Zodpovězeno viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Žádost o vysvětlení 2:

Která specifikace sportovní podlahy v tělocvičně platí ?

1.2.6 Podlahy

V tělocvičně bude provedena nová podlaha, skladba S10. V místnostech kabinetu, chodby, posilovny a nářadovny bude provedena nová homogenní vinilová podlaha, skladba S11.

Podlaha v tělocvičně:

Na připravený podklad bude položena kombinovaná sportovní podlaha s pružným dřevěným roštem a bezešvým umělým sportovní povrchem na bázi pružné pryžové podložky a polyuretanové stěrky. Podlaha musí být certifikována dle ČSN EN 14904 ve třídě C4.

Skladba podlahy bude následující:

9 mm polyuretanový sportovní povrch (7 mm pružná podložka + 2 mm PU stěrka s barevným nátěrem)

15 mm celoplošná roznášecí vrstva z překližky

15 mm asymetrický pružný rošt z překližkových dílců 15*72 a 15*216 mm

18 mm pružný rošt z překližkových dílců 18*84 mm

20 mm pružné pryžové podložky se zvýšeným útlumem

60 mm podkladní rošt z KVV hranolů 60/100 mm

Rektifikační podložky v rastru 1000/500 mm

S10 podlaha tělocvična (palubovka)

- protiskluzný atestovaný lak dvousložkový (např. SADURIT CH 224) čirý, bezbarvý
- vrstvená sportovní podlaha o síle 22 mm (lamela 110x1200mm), vrchní nášlapná vrstva

4mm, spodní vrstva 4mm z tvrdého dřeva (dub), lepená celoplošně polyuretanovým lepidlem, 22mm

- celoplošný záklop deskami OSB 4PD 18mm přibitý kroužkovými nastřelovacími hřeby dl. 40-50mm 18mm

- třívrstvý sportovní rošt z latí 120/50- osová rozteč 600mm – z masivu z nenapojovaných profilů, vysušení řeziva dle normy, ošetření proti dřevokazným škůdcům a houbám tl.

150mm

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

- mezi rošt bude vkládána tepelná izolace z polystyrénových desek EPS100S v celkové tloušťce tl. 100 mm
- podložky na pružném elementu (guma), vč. vyrovnání podkladu
- ochranné pryžové desky z recyklátu tl. 5mm
- 2 x celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu tl. 9mm
- asfaltová penetrační emulze

Odpověď 2:

Platí skladba podlahy je dle výkresu skladby podlah D.1.1.10 a technické parametry podlahy v technické zprávě D.1.1.1.

Žádost o vysvětlení 3:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem k veřejné zakázce Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična. Jedná se o požadavek na plastová okna. Konzultovali jsme požadavek na plastové okna (Třída reakce na oheň "D") přímo s Centrem stavebního inženýrství (Ing.Milan Helegda, Ph.D.) a posouzení třídy reakce na oheň u všech plastových oken je prý v rozporu s předpisy EU. Prosím tedy o Vaše vyjádření, zda-li je tento požadavek použit oprávněně a je nutné ho dodržet.

Odpověď 3:

Požadavek třídy reakce na oheň „D“ u výplní vychází z požárně bezpečnostního řešení, konkrétně dle ČSN 730810. Takto je dokumentace schválena Hasičským záchranným sborem ČR.

Žádost o vysvětlení 4:

Potřebovali bychom upřesnit ve výkazu výměr (podlahy povlakové) položku číslo 318 (deska izolační pryžová tl.:5mm). Tato položka vychází rozměrově na 274m2 což by souhlasilo s podlahovou plochou tělocvičny nikoliv zázemí, ale ve skladbě podlah tělocvičny (S10) se o této izolační desce nepíše, děkuji za informaci.

Odpověď 4:

Zadavatel požaduje ocenit položku č. 318, jelikož se jedná o pryžovou vrstvu, která bude v souvrství umístěna mezi vrstvu tepelné izolace mezi podkladní rošt z polystyrénových desek EPS150S v celkové tloušťce tl. 50 mm a 2 x celoplošně natavený pás z modifikovaného asfaltu tl. 9mm .

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

Přílohy:

V Pardubicích 12/1/2017

Ing. Zbyněk Brabec
Oddělení realizace investic
Pardubický kraj