

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené
1.5. Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

I. Dotazy

Žádost o vysvětlení 1:

Dobrý den, ve výpisu prvků požadujete u okenních prvků parametr g větší než 0,60. Tato hodnota si ale odporuje s použitím mléčné fólie. Prosím tedy o Vaše stanovisko.

Odpověď 1:

K výplni otvorů bude před montáží doložen certifikát ke sklu, který musí splňovat mimo jiných parametr $g > 0,6$. Tato hodnota bude doložena pro sklo bez fólie, protože předpokládáme, že dodavatelé nebudou mít certifikaci pro okno s přesnými parametry dle požadavku projektu, tedy v bezpečnostním provedení a s mléčnou fólií.

Žádost o vysvětlení 2:

Prosíme o upřesnění barevnosti u klempířských prvků. Dle výkazu výměr v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé.
Jaké prvky mají mít jakou barvu, případně, ve které barevnosti mají být klempířské prvky.

Odpověď 2:

Barva klempířských výrobků bude v souladu s výpisem prvků D.1.1.9, tedy RAL 7016 (antracit).

Žádost o vysvětlení 3:

Prosím o informaci, kde se v dokumentaci nachází projekt MaR.

Odpověď 3:

Součástí dodávky vzduchotechnických jednotek je i digitální regulační modul viz. technická zpráva části VZT D.1.4.2.1. Profese silnoproud zajišťuje propojení (kabeláž) mezi řídicí jednotkou a VZT jednotkou a čidly (např. čidlo CO₂ atd.). Obdobně je řešena i profese vytápění. MaR není řešena jako samostatný oddíl.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V Pardubicích 20/1/2017

Ing. Zbyněk Brabec
Oddělení realizace investic
Pardubický kraj