

LEGENDA SVĚTELNÝCH OBVODŮ:

- D 2x26W — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 2x11W
- E1 2x26W — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 2x26W
- A 1x22W — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 1x22W
- C 1x100W — ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 100W, IP54
- B 1x100W — ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 100W
- AN 22W — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 1x22W MODUL NO
- A 22W — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 22W
- B 22W — ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 22W, IP54
- N — NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- V — VENTILÁTOR DO100W
- JEDNODUCHÝ VYPÍNAČ
- DVOJITÝ VYPÍNAČ
- SCHODIŠŤOVÝ SPÍNAČ
- KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ
- TLAČÍTKO
- DVIJITÝ SCHODIŠŤOVÝ SPÍNAČ
- POHYBOVÉ ČIDLO

LEGENDA ROZVÁDĚČŮ:

- R2,3 — ROZVÁDĚČ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	POPIS MÍSTNOSTÍ	m 2	PODLAHA		ÚPRAVY STĚN	ÚPRAVY STROPU	POZNÁMKA
2.07	GALERIE	51,43	KERAMICKÁ DLAŽBA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA OMYVATELNÝ NÁTĚR V=1800mm	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	SOKLÍK
2.08	GALERIE	14,84	KERAMICKÁ DLAŽBA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA OMYVATELNÝ NÁTĚR V=1800mm	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	SOKLÍK
2.09	BALKON	10,24	DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH		VENKOVNÍ OMÍTKA		
2.10	BALKON	6,75	DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH		VENKOVNÍ OMÍTKA		
1.09	SCHODIŠTĚ		STĚRKA				
1.14	SCHODIŠTĚ		POROROŠT				

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA TŘÍFÁZOVÁ : 3~N~PE, 230/400V,AC,50Hz – TN-S
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA JEDNOFÁZOVÁ : 1~N~PE, 230V,AC,50Hz – TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POJISTKAMI, JISTIČI A CHRÁNIČI.

autoriz. projektant: Ing. arch. Miroslav Petráň	vypracoval: Ing. Vladislav Vízner	ING. ARCH. MIROSLAV PETRÁŇ B•P PROJEKT ŠKROUPOVA 585 530 03 PARDUBICE tel.777 750 923, e-mail: petran@bp-projekt.cz
investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice		
akce: GYMNAZIUM DAŠICKÁ přístavba šaten a tech. zázemí haly SO 03 - přístavba spojovacího krčku	stupeň: DSP	měřítko: 1:100
	formát: 4 A4	datum: 01/2016 změna:
výkres: Světelné obvody - 2.n.p.	č. kopie:	č. výkresu: EL-03