

LEGENDA DROBNÉ ARMATURY:


UK32	- ELEKTROVENTIL S HAVR. FUNKCÍ - BELIMO R2032-S3 (R 232) + POHON, DN 32, Kvs 32	1 ks
OTV25	- OMEZOVACÍ TERPLOTY VRATNÉ VODY - DANFOS FVJ DN 25, PN16	1 ks
KK32	- KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ - IMT 491 F-F, DN 32, PN 25	2 ks
VK15	- VÝPOUŠŤECÍ KOHOUT ZÁVITOVÝ - IMT 265, DN 15, PN 6	1 ks
AO15	- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - IMT MINIVAL, DN 15, PN 6	6 ks
R	- Redukce potrubí	

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ:

— I — I —	HORKÁ VODA NABĚH - ZIMA 165°C, LÉTO 95°C
— I — I —	HORKÁ VODA ZPĚTNÁ - ZIMA 65°C, LÉTO 55°C
— + — + —	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - NABĚH 40°C
— - - - -	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - ZPĚTNÁ 30°C
—	OTOPNÁ TĚLESA - NABĚH 75°C
— - - - -	OTOPNÁ TĚLESA - ZPĚTNÁ 60°C
—	NEREGULOVANÁ VODA - NABĚH 100°C
— - - - -	NEREGULOVANÁ VODA - ZPĚTNÁ 60°C
—	REGULOVANÁ VODA PRO VZT - NABĚH 80°C
— - - - -	REGULOVANÁ VODA PRO VZT - ZPĚTNÁ 60°C
— e — e — e	POTRUBÍ EXPAZNÍ

LEGENDA NOVÉHO POTRUBÍ:

—	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - NABĚH 40°C
— - - - -	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - ZPĚTNÁ 30°C
—	OTOPNÁ TĚLESA - NABĚH 75°C
— - - - -	OTOPNÁ TĚLESA - ZPĚTNÁ 60°C
—	NEREGULOVANÁ VODA - NABĚH 100°C
— - - - -	NEREGULOVANÁ VODA - ZPĚTNÁ 60°C
—	REGULOVANÁ VODA PRO VZT - NABĚH 80°C
— - - - -	REGULOVANÁ VODA PRO VZT - ZPĚTNÁ 60°C

xxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	
ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. ARCH. MIROSLAV PETRÁŘ				EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 613 544 www.evcs.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
PROFESE : ÚT				
BARTOŇ J.	UDRŽEL A.	BARTOŇ J.		
INVESTOR : PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	14P164
NÁZEV AKCE : GYMNAZIUM DAŠICKÁ - PŘÍSTAVBA ŠATEN A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ HALY			FORMÁT A4	8
OBJEKT : SO 01 - OPRAVY OBJEKTU SPORTOVNÍ HALY			DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST : OŠTŘEDNÍ TOPENÍ			DATUM	01/2016
			MĚŘÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU : S001_schema OPS.dwg			ČÍSLO VÝKRESU :	PÁŘE Č. :
SCHÉMA OPS			UT12	