



## Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Žadatel:

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

57201 Polička

Investor:

Správa a údržba silnic PK

Doubravice 98

533 53 Pardubice

### Požární hydrant ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: JA/LN/15/2990\_1

Název akce: **Realizace úspor energie - cestmistrovství Králíky**

Zájmové území: **Králíky 905 st. (Králíky)**

Datum vydání vyjádření: **23.11.2015**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Ing. Lukáš Novák**

Telefon: **+420 463 030 225, +420 602 737 003**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: JA/LN/15/2990

Do přiložené situace 1:750 jsme Vám zakreslili nejbližší venkovní hydrant, který splňuje normu ČSN 73 0873-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou.

Dosahované hodnoty:

Hydrostatický přetlak 0,8 MPa

Průtok 28,0 l/s

DN potrubí 100 mm

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Ing. Lukáš Novák, tel. +420 463 030 225.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Ing. Lukáš Novák

Vedoucí provozu Jablonné nad Orlicí  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,



## Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů a ČOV Jablonné nad Orlicí

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Králíky

