

DODATEČNÁ INFORMACE K Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - cestmistrovství Králíky
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	P17V00000026
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ:	70892822
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	VZMR s uveřejněním výzvy
1.6. Limit veřejné zakázky:	VZMR

Na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

DOTAZ č. 1:

Zadala jsem si poptávku na sekční vrata na výše uvedenou stavbu. Dodavatelé těchto vrat mě upozornili, že není možné vyrobit vrata s tepelnými parametry menšími nebo rovny $U=1,2W/m^2K$. Jednotlivé komponenty na to dosáhnou, ale celá vrata NE.

ODPOVĚĎ č. 1:

Zadavatel trvá na dodržení požadavků zadávací projektové dokumentace.


DOTAZ č. 2:

Dále požadují výšku nadpraží u vrat, kvůli osazení zařízení pro zdvih. Výška není zřejmá z PD, není to ani řezech okótované.

ODPOVĚĎ č. 2:

Světlá výška místnosti je 4,1m, výška vrat je 3,6m. Výška nadpraží je tedy 0,5m.

V Pardubicích 7. 3. 2017


PARDUBICKÝ KRAJ
Krajští úřad
Úřad regionální
ekonomického vývoje a investic
2016

Ing. Jiří Kunt Ph.D.
vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic