

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Transformace domova sociálních služeb
Slatiňany II – Chrudim – Markovice „U
kostela“ |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 4194 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Pardubický kraj |
| Sídlo: | Komenského nám. 125, Pardubice |
| IČ: | 70892822 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Významné nadlimitní řízení |

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Výplně otvorů – plastová okna a dveře: V technické zprávě je uveden požadavek na barvu antracit, ale ve výpisu prvků je RAL 9010, tj. barva bílá. Žádáme o jednoznačné zadání barvy profilu plastových oken a dveří.

ODPOVĚĎ 1

Z vnitřní i vnější strany RAL 9010 (bílá).

DOTAZ 2

Výplně otvorů – plastová okna a dveře: U všech pozic je uveden požadavek na bezpečnostní zasklení. Má zadavatel na mysli opatření skla bezpečnostní folií? A pokud ano, má být uvažována z jedné nebo z obou stran? Žádáme jednoznačnou specifikaci.

ODPOVĚĎ 2

Z vnitřní strany vrstvené bezpečnostní sklo ve složení sklo-PVB folie-sklo chránící před poraněním osob.

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.