0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

DDC

Analogové výstupy

N1	AO1 ventil		AO2 řizeni kotlu		AO3		AO4		AO5		AO6		AO7		AO8		
		1		2		3		4		5		6		7		8	AGND

G
G0

G
G0

X2

20 21 22 23 24

Y G0 G Y G

Pg11 Pg11

WD11
JYTY 4x1

WD12
JYTY 4x1

Y G0 G

V1

ventil V1

Y G

K1

aut.kotlů

ABCregulace Řepníky 128 tlf.605285091 email:milan.erben@seznam.cz	Akce/Project: Realizace uspor energie ISŠ technická -hala dílen	Část/Part:	MĚŘENÍ A REGULACE	Podsystém/Subsystem:	Rozvaděč/Switchboard BA1
		Datum/Date:	06/2016	Zařízení/Equipment: kotelna	
	Místo/Locality: Vysoké Mýto	Č.revize/Issue:	00	Vypracoval/Drawn: Milan Erben	List č./listů 3