0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DDC	Analogové vstupy																						
	N1	AI1 čidlo prostorové			AI2 čidlo prostorové			AI3 čidlo prostorové			AI4 čidlo prostorové			AI5 čidlo prostorové			AI6 čidlo prostorové			AI7 čidlo prostorové			AI8 čidlo prostorové		
			1	AGND		2	AGND		3	AGND		4	AGND		5	AGND		6	AGND		7	AGND		8	AGND	

X2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pg9

WD01 JYTY 2x1 — B1 — čidlo prostorové

WD02 JYTY 2x1 — B2 — čidlo prostorové

WD03 JYTY 2x1 — B3 — čidlo prostorové

WD04 JYTY 2x1 — B4 — čidlo prostorové

WD05 JYTY 2x1 — B5 — čidlo prostorové

WD06 JYTY 2x1 — B6 — čidlo prostorové

WD07 JYTY 2x1 — B7 — čidlo prostorové

WD08 JYTY 2x1 — B8 — čidlo prostorové

ABCregulace Řepníky 128 tlf.605285091 email:milan.erben@seznam.cz	Akce/Project:	Realizace uspor energie ISŠ technická -hala dílen	Část/Part:	MĚŘENÍ A REGULACE	Podsystém/Subsystem:
			Datum/Date:	06/2016	Zařízení/Equipment: vzduchotechnika
	Místo/Locality:	Vysoké Mýto	Č.revize/Issue:	00	Vypracoval/Drawn: Milan Erben

Rozvaděč/Switchboard BA2

List č./listů 3