RWE
The energy to lead

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
57201 Polička

naše značka	vyřizuje	datum
5001213821	Eva Strnadová	25.11.2015

Věc:
Realizace úspor energie - cestmistrovství Moravská Třebová

K.ú. - p.č.: Moravská Třebová

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ SITUACI SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovodní přípojka pro č.p. 1456/15, ul. Nádražní

Na základě předložené situace byl předán informační zákres v M 1:500.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001213821 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213821 ze dne 25.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Moravská Třebová.


2613/4
2613/25
2613/65
2613/43
2613/27
2613/44
2613/59
2613/28
2613/52
2613/26
2613/29
2613/61
2613/30
2613/9
2613/62
2613/40
2613/31
2613/32
2613/53
2613/58
2613/33
2613/34
2613/68
2613/69
2613/35
2613/63
2613/54
2613/51
2613/64
2613/3
2613/7
2613/50
2613/56
2613/60
2613/72
2613/57
2556/1
2555/18
2555/17/10
2555/15
2555/5
2555/9
2555/3
2555/11
2555/6
2555/2
2555/7
2555/14
2555/13
2610/9
2611/2
2610/1
2610/6
2610/8
2610/11
2610/10
2610/17
2556/3
2556/4
2610/16
2558/2
2558/5
2558/6
2610/13
2608/1
2608/2
2608/3
2608/11
2580/2
603/2
2606/1
2610/3
2610/5
2567/3
2567/4
2569/2
2567/6
2567/7
2567/1
2563
2561/2
2560/1
2501/1
2502/1
2501/2
2505/7
2505/6
2508/3
2552/2
2552/1
2551/3
2551/1
2551/9
2551/2
2509/1
2550/1
2550/3
2549/1
2548/1
2547
2545
bez c.p.
1002/9
1003/4
1003/1
1456
1456/15
1309/1
1430/6
1442/8
1012/7
1145/12
1632/18
1480/19
1480/17
1277/13
1159/28
1126/24
1126/22
1127/26
1125/20
1630/9
1680/2
1529/2
1529/3
1524/5
1524/6
1605/14
1605/3
1605/4
1605/5
1605/6
1605/7
1605/8
1605/9
1605/10
1605/11
1605/12
1605/13
1605/15
1605/16
1605/17
1605/18
1605/19
1605/20
1605/21
1605/22
1605/23
1605/24
1605/25
1605/26
1605/27
1605/28
1605/29
1605/30
1605/31
1605/32
1605/33
1605/34
1605/35
1605/36
1605/37
1605/38
1605/39
1605/40
1605/41
1605/42
1605/43
1605/44
1605/45
1605/46
1605/47
1605/48
1605/49
1605/50
1605/51
1605/52
1605/53
1605/54

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213821 ze dne 25.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Moravská Třebová.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Měřítko: 1:500

str. 1 / 1

Vytvořil: strnadova

Datum: 25.11.2015

Popis:

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213821 ze dne 25.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Moravská Třebová.

KATASTRÁLNÍ SITUACE
1:1000



MAPA S VYZNAČENÍM MÍSTA STAVBY



LEGENDA PLOCH:

- OBJEKT VÝSTAVBY - GARÁŽE
- OBJEKT ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
- AREÁL SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE

LEGENDA ZNAČEK A ČAR:

- KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL
- KATASTRÁLNÍ MAPA - SLUČKOVÉ ČÁRY PARCEL
- VSTUPY A VJEZDY NA POZEMEK

Název stavby:	**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**
Místo stavby:	k.ú. Moravská Třebová, Nádražní 1456/15, areál SÚS
Objednatel:	**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička				Autorizační razítko:
Autor návrhu:					
HIP:	Ing. Josef Kánský				
Projektant:	Ing. Pavla Netolická				
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček				
Kraj:	Pardubický	Formát	2A4	Číslo zakázky:	P3015
Stav. úřad:	Moravská Třebová	Revize:	00	Datum	XI/2015
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**				

apolo
APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
+ 420 461 722 204
apolo@apolocz.cz
www.apolocz.cz

Část:	**C - SITUACE STAVBY**	Označení přílohy: **C.01** / Číslo paré:
Obsah přílohy:	**SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ**	Měřítko: **1:1000, 1:200**

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213821 ze dne 25.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Moravská Třebová.



KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
1:500

LEGENDA PLOCH:

- OBJEKT VÝSTAVBY - GARÁŽE
- OBJEKT ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

LEGENDA ZNAČEK A ČAR:

- KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL
- KATASTRÁLNÍ MAPA - SLUČKOVÉ ČÁRY PARCEL
- VSTUPY A VJEZDY NA POZEMEK
- VSTUPY DO OBJEKTU
- VJEZDY DO OBJEKTU
- UV — ULIČNÍ VPUST
- LO — LINIOVÉ ODVODNĚNÍ
- H — HYDRANT NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- VODOVODNÍ ŘAD (ve správě VHOS)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (v majetku stavebníka, předpokládaná trasa)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (v majetku stavebníka, předpokládaná trasa)
- STL PLYNOVOD (v majetku RWE)
- NTL PLYNOVOD (v majetku stavebníka)
- PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (v majetku ČEZ)
- VO — VO — VO — PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (ve správě TS)
- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ (v majetku ČESKÁ TELKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA a.s.)

Polohový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Název stavby:	**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**
Místo stavby:	k.ú. Moravská Třebová, Nádražní 1456/15, areál SÚS
Objednatel:	**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička				Autorizační razítko:
Autor návrhu:					
HIP:	Ing. Josef Kánský				
Projektant:	Ing. Pavla Netolická				
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček				
Kraj:	Pardubický	Formát	3x A4	Číslo zakázky:	P3015
Stav. úřad:	Moravská Třebová	Revize:	00	Datum	XI/2015
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**				
Část:	**C - SITUACE STAVBY**			Označení přílohy:	**C.02**
Obsah přílohy:	**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**			Měřítko:	**1:500**

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
+ 420 461 722 204
apolo@apolocz.cz
www.apolocz.cz