







LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

POZ	NAZEV ZAŘÍZENÍ	KUSŮ	POZNÁMKA
1	ABSORPČNÍ TEPLOUŠ ČERPADLO VZDUCH-VODA, jmenovitý tepelný výkon min 38,5 kW (7/50°C), SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 2,70 m ³ /h NÁZHOHLIKOVÉ PŘEVODNÍK, VYŠETŘENÍ OHEBŮV ČERPADLO – 4,0 m ³ /h, 8,0 m	1	
2	TEPLOKODNÍ KONDENZ, KOTEL, jmenovitý tepelný výkon min 34,4kW, SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 3,70 m ³ /h	1	
3	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ – 8 m ³ /h	1	
4	EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 140/6 LITRŮ	1	
5	SPRUIŽENÝ ROZDĚLOVAČ, SŘEŽAČ, MODUL 100	1	
6	NEPŘIMOCNĚ PŘENÁŠENÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OKRÁŠAČ PLOCHA VYHŘEVNÍKU 3,0 m ² , OBĚH 400 LITRŮ, POTŘEBÍ STUŽENÍ, TEPLOUŠ A CÍRKLACNÍ VODY NÁPOJEN NA STALACÍ ROZVODY	1	
7	EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 25/6 LITRŮ	1	
8	DESKOVÝ VYHŘEVNÍK TEPLOUŠ PALENÝ 40kW 55/45°C GLYKOL/VODA	1	
9	KOMINOVÝ PRŮDCH VYHŘEVNÍKŮ PĚ VLOŽKOU DN 80, TLAKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO KONDENZ, PROVOZ	1	
10	TŘÍPASTOVÝ KOM PRŮDCH NEREZ/PE 130/80, TLAKOVÉ TĚSNĚNÍ PRO KONDENZ, PROVOZ	1	
11	STALACÍ PŘÍPOD VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ	1	

LEGENDA POTRUBÍ:

	POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
	POTRUBÍ VRAŤNÉ
	EXPANZNÍ POTRUBÍ
	NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
	NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – STUDENÁ
	NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – TEPLÁ
	NOVÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – CÍRULAČNÍ

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP ADMINISTR. BUDOVY


REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Místo stavby:

k.ú. Moravská Třebová, Nádražní 1456/15, areál SÚS

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Obecní úřad obce Týšova 155, 572 01 Polička			Autotečací razítko:	
Autorem návrhu: APOLO CZ s.r.o., Týšova 155, 572 01 Polička			<div></div>	
H.P.: Ing. Josef Kánský				
Projektant: Ladislav Boušek				
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček				
Kraj: Pardubický Formát: 2 A4 Číslo zakázky: P3015				
Stav. úřad: Moravská Třebová Revize: 00 Datum: IV/2016				
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Objekt: D1-01 PROVOZNÍ BUDOVA				
Část: D1-01-6 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ			Označení přílohy: D1-01-6.02	
Obsah přílohy: PŮDORYS 1.PP			Měřítko: 1:100	
			Číslo paré:	