

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola chemická Pardubice
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	otevřené
1.5. Evidenční číslo veřejné zakázky	348480
1.6. Limit veřejné zakázky	podlimitní

Na základě žádostí zájemců o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

DOTAZ č. 1

Objekt č. 2 – U položky č. 44 (vyrovnání podkladní plochy) je výměra v poměru 1:100 s položkou demontáž krytiny (pol. 42). U ostatních objektů je však tento poměr 1:1. Proto se domníváme, že správná výměra u položky č. 44 má být 1.014,946 m². Žádáme o potvrzení a o opravu.

ODPOVĚď č. 1

V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou této dodatečné dokumentace, je v položce č. 42 a č. 44 uvedena stejná výměra 1.014,946 m²

DOTAZ č. 2

Objekt č. 2 – rozdílný počet množství mezi montáží střešních vtoků (7 kusů) a jejich dodávkou (4 kusy). Žádáme o upřesnění a opravu.

ODPOVĚď č. 2

V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou této dodatečné dokumentace, je v položce dodávky střešních vtoků stanoven počet kusů na 7.

DOTAZ č. 3

Objekt č. 4 – rozdílný počet množství mezi montáží střešních vtoků (3 kusů) a jejich dodávkou (2 kusy). Žádáme o upřesnění a opravu.

ODPOVĚď č. 3

V soupisu prací je správně stanoven počet tří kusů vtoků jak u montáže, tak u dodávky.

DOTAZ č. 4

Objekt č. 3 – u zateplovacího systému je položka montáž zateplovacího systému tl. 160 mm s výměrou nižší (326,44 m²) než dodávka fasádního polystyrénu (308,178 m²), což není možné. Žádáme o upřesnění a opravu.

ODPOVĚď č. 4

V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou této dodatečné dokumentace, je v položce montáž zateplovacího systému - 326,440 m² a v pol. dodávka tepelné izolace - 332,969 m².

DOTAZ č. 5

Krček Učebny – tělocvična – domníváme se, že došlo k záměně množství (výměr) mezi položkou montáž lešení (pol. 18) a příplatkem za každý den použití (pol. 19). Žádáme o upřesnění a opravu.

ODPOVĚď č. 5

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou této dodatečné dokumentace, jsou položky lešení se správnými výměrami.

DOTAZ č. 6

Ve výpisech prvků u všech objektů jsou plastové dveře uváděny s $U_w=1,2$, ale ve výkazu výměr je uváděna hodnota $U_w=1,7$. Žádáme o upřesnění.

ODPOVĚď č. 6

Plastové dveře budou dodány s $U_w=1,2$ v souladu s výpisem prvků.

DOTAZ č. 7

Objekt č. 5 – Ve výpisu prvků je pozice D2 uváděna jako dveře **ocelové**, ale ve výkazu výměr je uváděna jako dveře **plastové**. Žádáme o vyjasnění.

ODPOVĚď č. 7

Platí plastové dveře v souladu se soupisem prací s $U_w=1,2$.

DOTAZ č. 8

Objekt č. 5 – Ve výpisu prvků jsou pozice K1, K2, K3 uváděny jako **kopilitové stěny** (bez bližšího popisu), ale ve výkazu výměr jsou uváděny jako **Fasádní Al systém $U=1,0$** . V technické zprávě se tyto výplně vůbec neřeší. Žádáme o upřesnění a opravu.

ODPOVĚď č. 8

Platí fasádní AL systém v souladu se soupisem prací.

DOTAZ č. 9

Objekt č. 8 – Ve výpisu prvků je pozice O3 uváděna s **makrolonovou** výplní, ale ve výkazu výměr je uváděna jako „normální“ **plastové** okno. Žádáme o upřesnění a opravu.

ODPOVĚď č. 9

Jedná se o plastové okno makrolonovou výplní.

DOTAZ č. 10

Objekt č. 8 – ve výkazu výměr je položka *bourání příčky ze skleněných tvárnic*, ale již tam není uvedena nová výplň vzniklého otvoru. Ve výpisu prvků je pozice O4 – ze sklokeramických tvárnic, ale není ve výkazu výměr. Žádáme o upřesnění a opravu.

ODPOVĚď č. 10

Novou výplň vzniklého otvoru bude plastové okno. Do aktualizovaného soupisu prací byly doplněny výměry do položek č. 35-37 a 39-43 zohledňující dodávku a montáž tohoto okna.

Pro jednoznačné určení dílčích položek předmětu veřejné zakázky byla zpracována aktualizace soupisu prací (013-2013 - Střední škola [zadání]_revize_1 tato aktualizace nahrazuje soupis prací uveřejněný jako součást zadávací dokumentace), který posíláme elektronicky v příloze. Data v elektronické podobě Vám jsou zaslána na elektronickou emailovou adresu uvedenou v žádosti o dodatečnou informaci, v žádosti o dokumentaci nebo v potvrzení převzetí zadávací dokumentace

Tento aktualizovaný soupis prací se stává závazným podkladem pro stanovení nabídkové ceny. Všechny provedené změny v popisu položek a množství jsou zvýrazněny.

Zadavatel oznamuje, s ohledem na tyto dodatečné informace, změnu termínu pro podání nabídek. Termín pro podání nabídek se tímto mění na **9.7.2013 ve 12:00.**


Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

V příloze je opravný formulář oznámení o zakázce odeslaný na Věstník veřejných zakázek dne 27. 5. 2013. V tomto oznámení je upraven termín otevírání obálek a termín pro žádost o zadávací dokumentaci.

Přílohy:

1. Aktualizovaný soupis prací (XLS)
2. Opravné oznámení o zakázce (PDF)

V Pardubicích 27. 5. 2013



Pardubický kraj
Oddělení přípravy a realizace investic