



POHLED ZÁPADNÍ

OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2 DO III. TŘÍDY OCHRANY
PŘED BLESKEM
PLÁNOVÁ OCHRANA LP II - URČENÁ DLE tab. 1 ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
PROSTOROVÁ OCHRANA LP II - URČENÁ DLE tab. 1 ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
VELIKOST OKRÁDEŽE SOUSTAVY max. 15 x 15 m
ODDELOVACÍ VZDÁLENOST : $s = k_1 / k_2 \cdot k_3 \cdot L$
(soudy na povrchu) $s = 0,04 / 1 - 0,44 \cdot 21,6$
 $s = 0,85 m$
 $v = 1 m$ / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 74°
 $v = 9 m$ / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 62°

POHLED ZÁPADNÍ

Projektant elektroinženýrské zařízení:		ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT:		
Ing. POLANSKY JIRÍ Ph.D.		06 00 144 - ČKAIT PRAHA		
Místo stavby: CHRUDIM	Investor: PAROUBICKÝ KRÁL KOVENSKÉHO MĚSTI 726 530 02 PAROUBICE			
Anotace:	RÚE - CESTNOSTROJIV CHRUDIM			
	k.ú. Chrudim 654299) , parcela číslo st. 4622			
	VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2			
Obsah:	Stupeň: DPS			
	Číslo zakázky: 105 / 2017			
	Datum: 01 / 2017			
	Měřítko: 1:100			
POHLED ZÁPADNÍ - LPS - ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2		Číslo výkresu: EL 06		