





PAVILON S - PŮDORYS STŘECHY



POZNÁMKA

- OCHRANNÁ ÚROVEŇ LPL /LIGHTNING PROTECTION LEVEL/: III
- TRÍDA LPS / LIGHTNING PROTECTION SYSTEM/: III
- JÍMACÍ SOUSTAVA JE ŘEŠENA JAKO NEIZOLOVANÁ
- OCHRANA JE ŘEŠENA METODOU OCRANNÉHO ÚHLU, TABULKA 2 ČSN EN 62305-3
- JÍMACÍ VEDENÍ BUDE ULOŽENO NA PODPĚRÁCH PV 15 VZDÁLENÝCH OD SEBE 1M
- NA HŘEBENI SE OSADÍ JÍMACÍ TYČE 2m.
- MATERIÁL JÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ CU /POŽADAVEK INVESTORA/
- SVODOVÝ VODIČ CU D8 SE ULOŽÍ NA PODPĚRÁCH PV01 VZDÁLENÝCH OD SEBE 1,5M
- OD ZKUŠEBNÍ SVORKY BUDE SVODOVÝ VODIČ CU D10 OPATŘEN OCHRANNOU TYČÍ
- SVODY BUDOU VEDENY MIMO OKNA A OTVORY OBJEKTU
- ZKUŠEBNÍ SVORKY SE OSADÍ VE VÝŠCE 1,8m NAD UPRAVENÝM
- KOVOVÉ PŘEDMĚTY VĚTŠÍ NEŽ 5M BUDOU PŘIPOJENY NA ZAŘÍZENÍ BLESKOSVODU /ZÁBRADLÍ,SOLÁRY,KONSTRUKCE BUDOVY/
- TYP UZEMNĚNÍ: A+B-ZEMNÍČÍ TYČE + ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ.
- ZEMNÍČÍ PÁSEK FEZN 30/4 SE ULOŽÍ NA DNO VÝKOPU V HLoubCE 70CM
- PŘECHOD MEZI SVODOVÝM VODIČE CU D10 A ZEMNÍČÍM PÁSKEM SE OPATŘÍ OLOVĚNÝMI VLOŽKAMI Pb A SPOJE SE KOMPLETNĚ UTĚSNÍ PROTI VLHKOSTI A OCHRÁNÍ PROTI KOROZI
- MAXIMÁLNÍ HODNOTA ZEMNÍHO ODPORU PRO BLESKOSVOD DLE ČSN JE 10 OHMŮ
- PRO SPOLEČNOU UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU - BLESKOSVOD, ZAŘÍZENÍ NN - DO 5 OHMŮ
- OCHRANA PŘED BLESKEM NAVRŽENA DLE ČSN EN 62305

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	03/2017	Deferová		Rozdělení objektu SO 01 do dvou vertikálních částí realizovaných ve dvou časových úsecích

Generální projektant:			Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárný pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com	
Hl. inženýr projektu	Ing.arch.M. Deferová		Projektant profese			
Zodp. projektant	Ing.arch.M. Deferová					
Vypracoval	Ing.A.Mudráková					
Investor	Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko					
Stavba		Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárný pavilonů S a N			Stupeň	DPS
					Datum	03/2017
					Formát.	3 A4
Objekt	SO 01 - Pavilon S				Zak. č.	1615
Část	D.1.4 Elektroinstalace a ochrana před bleskem				Měřítko	1:100
Název výkresu		OCHRANA PŘED BLESKEM - S			Č. výkresu	Revize
					110	01