



**Pardubický kraj**  
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích dne 10. 04. 2017  
SpKrÚ Pk 26403/2016

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Realizace úspor energie – Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto, hala dílen</b>
<b>Identifikační údaje o zadavateli</b>	<b>Pardubický kraj</b>
<b>Název</b>	<b>Komenského nám. 125, Pardubice</b>
<b>Sídlo</b>	
<b>IČ</b>	<b>70892822</b>
<b>Druh veřejné zakázky</b>	<b>Stavební práce</b>
<b>Forma zadávacího řízení</b>	<b>Zjednodušené podlimitní</b>
<b>Systémové číslo VZ</b>	<b>P16V00000198</b>
<b>Limit veřejné zakázky</b>	<b>Podlimitní</b>

**Dodatečná informace č.1 k zadávacím podmínkám**

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

**Dotaz:**

**č. 1**

Žádáme Vás o doplnění informací k úpravě jeřábové dráhy.

Prosíme o informaci, o jakou dráhu se jedná (typ, velikost, upevnění a výšku zavěšení) o jaké dorazy (typ, upevnění, velikost)?

Je možné doplnit podrobný popis a fotodokumentaci?

**Odpověď:**

**č. 1**

Zasíláme podklady k jeřábové drážce. Přikládáme revizi a podklady týkající se úpravy.

typ, výrobce, rok výroby:	nezjištěn
nosnost:	2 t
rozpětí:	15 m
pohon:	elektrický
druh kladkostroje	T10412 V.Č. 730147
výška pojezdové kolejnice:	4,5 m
pojezdové dorazy:	ocel + guma

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

Tato dodatečná informace nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

Příloha: Dodatečná informace č\_1.zip (fotodokumentace, navržená úprava, revize)

---

Ing. Václav Javůrek  
administrátor veřejné zakázky