

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II – Chrudim – Markovice „U kostela“**
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 4194
- 1.3. Identifikační údaje o zadavateli
- Název: Pardubický kraj
- Sídlo: Komenského nám. 125, Pardubice
- IČ: 70892822
- 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené
- 1.6. Limit veřejné zakázky: Významné nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Výplně otvorů – plastová okna a dveře: Je možné, z důvodu úspory nákladů, optimalizovat okenní otvor záměnou rámu či zasklení při zachování tepelných parametrů celého okna $U < 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$?

ODPOVĚĎ 1

U výplní otvorů musí být dodrženy všechny čtyři základní parametry a to $U_w \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $g \geq 0,53$

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.