


ROZVADĚČE RS2-4, RN2-4



ROZVADĚČ 12 MODULŮ, IP41/20
PROVEDENÍ DO ZDI,
KRYTÍ : IP44/IP20 UPRAVIT
ROZMĚRY: 320x250x108 MM /PODLE VÝROBCE/
PŘÍVOD, VÝVODY VRCHEM, SPODEM

NÁPLŇ

JISTIČ 1P, 10A 1 ks
JISTIČ 1P, 16A 1 ks
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 16A, 0,03A 1 ks

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 400/230V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: PODLE ČSN 33 2000-4-41. ED.2

ZÁKLADNÍ: IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - PŘI PORUŠE, ČL. 411.3 AUTOMATICKÝM

ODPOJENÍM OD ZDROJE, ČL.411.3.2. OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM, ČL.411.3.1.1

OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM, ČL.411.3.1.2

DOPLŇKOVOU OCHRANOU PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, ČL.411.3.3

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:			Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com	
HL. inženýr projektu	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová</i>		Projektant profese		
Zodp. projektant	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová</i>				
Vypracoval	Ing.A.Mudráková	<i>Mudráková</i>				
Investor	Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko					
Stavba	Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N				Stupeň	DPS
					Datum	01/2017
					Formát.	10 A4
Objekt	SO 02 - Pavilon N				Zak. č.	1615
Část	D.1.4 Elektroinstalace a ochrana před bleskem				Měřítko	1:50
Název výkresu					Č. výkresu	Revize
ROZVADĚČE RS2-4, RN2-4					109	00