



Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích, dne 02. 06. 2017

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., pavilon F a budova lékárny s odbornými pracovišti v Ústí nad Orlicí
1.2. Identifikace zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní
1.5. Systémové číslo VZ	P17V00000028
1.6. Limit veřejné zakázky	Podlimitní

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

Dotaz č.1:

Navržená střešní skladba není proveditelná z důvodu umístění minerální vaty do střešního souvrství v kombinaci s lepeným systémem desek bez nutnosti kotvení. Minerální vata není dostatečně soudržná na lepení inta stick lepidlem. V celé střešní skladbě musí být EPS desky a klíny. Toto bylo konzultováno s Dek-ateliérem. Prosím o potvrzení a návrhu nové střešní skladby, případně změnu VV.

Odpověď č.1:

Po konzultaci s výrobcem potvrzujeme, že od doby vydání projektu vydal AtelierDek nové protokoly o požární bezpečnosti, které umožňují použití polystyrenu v plné výši skladby. Není pravdou, že minerální vata není lepitelná Insta stickem, tedy původně navržené řešení je proveditelné (viz. https://www.dek.cz/produkty/detail/1620144320-insta-stik-nadoba-750ml-pu-lepidlo?gclid=Cj0KEQjw9r7JBRCj37PlItTskaMBEiQAKTzTfBk3b_pu6h2uzEq81ce7YwhN_FJlmwBzZEZOdcV8Zc8aAkfD8P8HAQ). S ohledem na ekonomičtější využití a technologicky příhodnější řešení souhlasíme se záměnou (viz. **příloha aktualizace Výkazu výměr**)

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

Ing. Václav Javůrek
administrátor veřejné zakázky