

SONET Building s.r.o.
Klicperova 1541
539 01 Hlinsko

Naše značka	Vaše značka	Vyřizuje (linka)	Datum
18800 Expl/TÚ/214/2016		Jiří Hanuš - 5563	2. 5. 2016

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „**RÚE Administrativní budova SÚS PK Pardubice**“

K žádosti č.j. 00/2016 ze dne 25. 4. 2016 a doručené dne 28. 4. 2016 o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „**RÚE Administrativní budova SÚS PK Pardubice**“ sdělujeme:

Místo dotčené stavební úpravou stávajícího objektu se, dle umístění v přehledné mapě vedené ve společnosti Explosia a.s. v měřítku 1:2000 a předložených podkladů z dokumentace pro stavební řízení (DSP) „**RÚE Administrativní budova SÚS PK Pardubice**“ tj. zákresu do koordinační situace v měřítku 1:500 číslo výkresu C.04, vyhotovení č.0, č.zak. 116/2015 ze dne 07/2015, zpracovatel dokumentace „**SONET Building s.r.o., IČO 29007747, Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko**“, investor a stavebník „**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11**“ v souladu se zakreslením v „**Územním plánu města Pardubice**“, nachází ve **čtvrtém** bezpečnostním pásmu závodu Explosia a.s. v Semtíně.

Společnost Explosia a.s. upozorňuje, že stavba a její technické řešení (vnější a vnitřní dispozice, stavební otvory, okna a jejich výplně např. s ochrannou folií zesílené před střepy, počet nadzemních podlaží, střešní konstrukce apod.) musí zohledňovat rozsah poškození, které lze v daném bezpečnostním pásmu v případě mimořádné události očekávat (viz vyhlášky ČBÚ č.102/1994 Sb., č. 99/1995 Sb., resp. č. 76/1996 Sb.) pro podmínky umístění staveb v bezpečnostních pásmech závodu Explosia a.s., která jsou vyznačena v platném územním plánu města Pardubice. Případná ochranná pásma této stavby nesmí být v kolizi s výše uvedeným **čtvrtým** bezpečnostním pásmem. **JE NUTNÉ opravit a doplnit údaje** uvedené v Průvodní a souhrnné technické zprávě kap. Údaje o území dále kap. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů a kap. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma z předložené dokumentace, že se objekt nachází ve **čtvrtém bezpečnostním pásmu závodu Explosia a.s. v Semtíně**. V řízení požadujeme respektovat stanovisko dotčeného orgánu státní správy, kterým je Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové.

S pozdravem

Ing. Pavel Mareček
Technický ředitel
Explosia a.s.

 **EXPLOZIA®**
Explosia a.s.
Semtín 107, 530 02 Pardubice
IČ: 25291581
TECHNICKÝ ŘEDITEL

Explosia a.s.

se sídlem: Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 02, IČ 252 91 581, DIČ CZ25291581, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1828, tel.: + 420 466 825 202, fax: + 420 466 822 939, e-mail: explosia@explosia.cz, www.explosia.cz