



Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích, dne 13. 06. 2017

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie – administrativní budova SÚS Pk Doubravice
1.2. Identifikace zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní
1.5. Systémové číslo VZ	P17V00000029
1.6. Limit veřejné zakázky	Podlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

1)

Žádost o vysvětlení č. 1:

Prosím Vás o doplňující informace k zakázce: Realizace úspor energie – administrativní budova SÚS Pk Doubravice.

V PD jsou uvedeny dveře hliníkové a ve výkazu výměr jsou dveře plastové. Prosím o vysvětlení, jaké dveře zde platí.

Odpověď č. 1:

Požadujeme hliníkové dveře v souladu výpisem dveří, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel s ohledem na tuto informaci poskytuje **aktualizovaný soupis prací** k ocenění, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení. Jedná se nyní o položky č. 122, 123 a 124. Dále byla přidána nová položka (nyní pod číslem 121) - D+M plných požárních dveří š. 800 mm EI 15 DP3-C vč. kování, samozavírače, povrchová úprava, dekor dub viz. D4 výpisu dveří. Nový výpis dveří je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení. Půdorys 1. NP s umístěním dveří je přílohou č. 3.

2)

V souvislosti s tímto vysvětlením rozhodl zadavatel dne 13. 06. 2017 dle § 99 odst. 2 ZZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek, z původního termínu 23. 06. 2017 do 10:00 hod., na nový termín **29. 06. 2017 do 08:00 hod.**

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

Přílohy:

1. Aktualizovaný soupis prací
2. Výpis dveří
3. Půdorys 1.NP - D.1.1.2-01

Ing. Václav Javůrek
administrátor veřejné zakázky