

DO ROZVADĚČE RMS1 AUTODILNA OSADIT JISTIČ LTN 20A/3 char."C"
Z TOHOTO JISTIČE NAPOJIT PŘÍVOD PRO KOMPRESOROVNU

KABEL CYKY5C×4 ULOŽIT
NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROŠT

KABEL CYKY5C×4 ULOŽIT
NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROŠT

KABEL CYKY5C×4 ULOŽIT
DO LÍSTY PVC

CYKY3C×2,5
CYKY3C×1,5
CYKY5C×4

RM - K
CZ16, 16A

KOMPRESOR
4kW

3000K

2X36W
IP44

2X36W
IP44

LEGENDA:



SVĚTELNÝ OBVOD CYKY 3C×1,5

ZÁSUVKOVÝ OBVOD - CYKY 3C x2,5

MOTOROVÝ OBVOD CYKY 5C×2,5 , 5C×4

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN-C-S, 3 N PE, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLVIV VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div><div>optimal</div><div>Inženýring a investing</div></div></div></div>	vynavoval	J.Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
stavba	stavebník	Pardubický kraj	datum	01.2017
	SPŠ CHRUDIM - STROJNÍ VYBAVENÍ ŠKOLNÍCH DÍLEN		formát	A4
			měřítko	1:50
			část	1:50
obsah	SO 02 ŠKOLNÍ DÍLNY STARÝ ZÁVOD ELEKTROINSTALACE 1.NP		D.1.2.2.b	E 02