


Rozpojovací skříň SIR-4/P
15x400, 1991, stávající
3x400+PEN+PE

VOLNĚ STOJÍCÍ ROZVÁDĚČ 600x2000x400mm, IP40
PŘÍVOD DOLEM (HOREM)
VÝVODY HOREM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN/N+PE AC 50Hz, 400/230V,
TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochranná opatření: automatické odpojení od zdroje
dle ČSN 33 2000–4–41ed.2:2007

VYBUDOVÁNÍ UČEBNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ										
PŮDNÍ VESTAVBA OBJEKTU SOŠ A SOU OBCHODU A SLUŽEB										
SPEC. OBJEDNATEL			Investor:			Č.paré				
			SOŠ a SOU Obchodu a služeb, Čáslavská 205, Chrudim							
			Objednatel:							
			SOŠ a SOU Obchodu a služeb, Čáslavská 205, Chrudim							
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Kreslil	Autorizováno				
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Petr Linek					
	PODPIS		PODPIS		PODPIS					
Projekce cz s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833										
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil	Autorizováno				
	Ing. Jaromír Zíta		Ing. Jaromír Zíta		Ing. Jaromír Zíta					
	PODPIS		PODPIS		PODPIS					
Ing. Jaromír ŽÍTA, Chrudimská 12, Prachovice 538 04, tel.:+420 724 284 448										
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		profesní část:		datum expedice:		datum editace:		měřítko:	
	DPS		D.1.6 EL		10/2016		10/2016			
zakázka:			název výkresu:						číslo výkresu:	
61612			Silnoproud - schéma rozváděče Rv						D 1.6.05	