

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 290  
537 01 Chrudim

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací  
KHSPA 11765/2016/HDM-Pce

Vyřizuje/linka

Pardubice  
20.07.2016

### Závazné stanovisko

Na základě žádosti zpracovatele projektové dokumentace Projekce CZ s.r.o., Tovární 290, 537 01 Chrudim, IČ: 27558860, doručené dne 1.7.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby - **Vybudování učebny praktického vyučování, Čáslavská 205, Chrudim 4**, st.p. č. 328/1, k. ú. Chrudim.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení - **Vybudování učebny praktického vyučování, Čáslavská 205, Chrudim 4** **s o u h l a s í.**

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování učebny praktického vyučování, obor cukrář, v podkrovních prostorách stávajícího třípodlažního objektu v areálu SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.

Dispozice: prostor pro praktické vyučování, demonstrační zóna, místnost pro vedoucí odborného výcviku, příruční sklad a strojovna vzduchotechniky. V objektu bude osazen nový jídelní výtah. Podkroví bude zatepleno, provedena výměna oken (střešní okna budou plastová, výklopně kyvná, okna ve vikýřích a štítové okno bude s tepelně izolačním sklem). Všechna okna budou opatřena sítěmi. Kapacita - 16 žáků a mistr odborného výcviku, výuka bude maximálně 4 hodiny denně. V objektu bude osazena vzduchotechnická jednotka s rekuperačním výměníkem, která zajistí nucené větrání vnitřních prostor učebny a prostor demonstrační zóny. Příruční sklad a místnost mistra odborného výcviku - větrání střešními okny. Vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat přívod s předeřhřevem, odvod vzduchu z místnosti a v letních měsících chlazení místností. Nasávání čerstvého vzduchu bude z fasády přes protidešťovou žaluzii a odvod znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu objektu. Projekt vzduchotechniky - vypracoval Ing. Petr Linek (ČKAIT – 0009767). Osvětlení podkrovních prostor bude sdružené a intenzita osvětlení bude v souladu s ČSN EN- 12464-1. Projektant dokládá v technické zprávě, že na dotčených částech stavby nebyly zjištěny žádné materiály a konstrukce obsahující azbest.



*D. Švadlenková*  
MUDr. Dagmar Švadlenková

ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Tel.466531934,38 Fax. 466 052 347 e-mail: dagmar.svadlenkova@khspace.cz www.khspace.cz