

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]
2.01	CHODBA	8,26
2.02	CHODBA+SCHODIŠTĚ	12,06
2.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,98
2.04	ZÓNA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ	96,6
2.05	PŘÍRUČNÍ SKLAD	11,26
2.06	VEDOUČÍ PRAKTICKÉHO VÝCVIKU	11,58
2.07	DEMONSTRAČNÍ ZÓNA	19,91
2.08	STROJOVNA VZT	14,1

LEGENDA:

- A

AN

CN

K

B

D

E
- Rv

jistící rozváděč pro učebnu praktického výcviku
- svítidlo

přisazené zářivkové, 2x36W (LED), IP 65
- svítidlo

přisazené zářivkové, 2x36W (LED), IP65 s nouzovým zdrojem a invertorem pro nouzové osvětlení
- svítidlo

přisazené zářivkové, 2x36W (LED), s nouzovým zdrojem a invertorem pro nouzové osvětlení s hliníkovou leštěnou nebo bílou mřížkou
- svítidlo

600mm do kuchyňské linky bez vypínače
- svítidlo kruhové

přisazené 1x60W, E27 s LED žárovkou 15W
- svítidlo kruhové

přisazené 1x60W, E27 s LED žárovkou 9W
- svítidlo kruhové


přisazené prům.400mm, 2x60W, E27: 1xžárovka LED 15W + 1xžárovka LED 7W s nouzovým modulem 1–3hod. (stávající svítidla budou demontována)
- spínač, vypínač, přepínač

pod omítku, řazení 01, 05, 06, 07

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA EL. NAPÁJECÍHO MÍSTNÍHO ROZVODU:  
3 PEN AC, 50Hz, 400V/ TN–C

ELEKTROINSTALACE:  
3 NPE AC, 50Hz, 400V/ TN–C–S  
BOD ROZDĚLENÍ TN–C A TN–C–S:  
jistící rozváděč Rv

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2:2007+Z1:2010:  
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, jehož –základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty, v souladu s přílohou A, a –ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatických odpojením v případě poruchy v souladu s 411.3 a 411.6.  
Kde je to určeno, uplatní se ještě ochrana proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací reziiduální proud v souladu s 415.1 nepřekračuje 30mA.  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DLE čl.415.2 je provedena doplňujícím ochranným pospojováním, která je doplněním ochrany při poruše a zahrnuje jednotlivé spotřebiče určené dodavatelem kuchyňského zařízení.  
Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek.

VYBUDOVÁNÍ UČEBNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ						
PŮDNÍ VESTAVBA OBJEKTU SOŠ A SOU OBCHODU A SLUŽEB						
SPEC. OBJEDNATEL		Investor:			Č.paré	
		SOŠ a SOU Obchodu a služeb, Čáslavská 205, Chrudim				
		Objednatel:				
		SOŠ a SOU Obchodu a služeb, Čáslavská 205, Chrudim				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Petr Linek		
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
	Projekce cz s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833					
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Jaromír ZÍTA	Ing. Jaromír ZÍTA	Ing. Jaromír ZÍTA		
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
	Ing. Jaromír ZÍTA, Chrudimská 12, Prachovice 538 04, tel.:+420 724 284 448					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:	
	DPS	D.1.6 EL	10/2016	10/2016	M 1:100	
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:	
	61612	Silnoproud - umělé a nouzové osvětlení			D 1.6.02	