



**Pardubický kraj**  
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích, dne 13. 06. 2017

|                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Název veřejné zakázky</b>                           | <b>Realizace úspor energie – Dětské centrum Veská, hlavní budova</b> |
| <b>1.2. Identifikace zadavatele</b><br>Název<br>Sídlo<br>IČ | Pardubický kraj<br>Komenského nám. 125, Pardubice<br>70892822        |
| <b>1.3. Druh veřejné zakázky</b>                            | <b>Veřejná zakázka na stavební práce</b>                             |
| <b>1.4. Forma zadávacího řízení</b>                         | <b>Zjednodušené podlimitní</b>                                       |
| <b>1.5. Systémové číslo VZ</b>                              | <b>P17V00000030</b>                                                  |
| <b>1.6. Limit veřejné zakázky</b>                           | <b>Podlimitní</b>                                                    |

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

**Žádost o vysvětlení č.1:**

Položky ve výkazu jsou zařazeny do dvou výší DPH, část do 15 % a část do 21 %.  
Výkaz je uzavřen pro úpravy. Je to v pořádku nebo bude uveřejněn opravený výkaz?

**Odpověď č.1:**

Ve stávajícím soupisu prací je v případě profese SLABOPROUD („záložka“ D.2.4.6.1) nesprávně generována snížená sazba DPH v rekapitulaci soupisu.  
Z tohoto důvodu poskytujeme opravený soupis prací, ve kterém je chyba opravena. Žádné jiné změny tento soupis prací neobsahuje.

**Žádost o vysvětlení č.2:**

Jakým způsobem a kdy je požadováno doložit výpočty prostupu tepla na jednotlivá okna?

**Odpověď č.2:**

Povinnost předložit výpočet prostupu tepla uvedená v projektové dokumentaci musí být splněna vybraným dodavatelem v rámci realizace veřejné zakázky, nikoliv v nabídkách. Vybraný dodavatel před zahájením výroby oken předloží technické parametry oken k odsouhlasení včetně výpočtu prostupu tepla pro jednotlivá okna. Výpočet bude proveden v souladu s ČSN EN ISO 10077-1, vstupní údaje pro tento výpočet budou doloženy certifikátem vydaným pro příslušný výrobek (okenní profil, zasklení)

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

Přílohy:

1. Opravený (aktualizovaný) soupis prací

---

Ing. Václav Javůrek  
administrátor veřejné zakázky