

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

Pardubický kraj  
Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice

Číslo jednací  
KHSPA 12590/2016/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon  
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne  
27.7.2016

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, doručené dne 19.7.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci stavby k územnímu řízení – **SOŠ a SOU Polička – přístavba a vybavení odborných učeben** v k.ú. Polička.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby k územnímu řízení – SOŠ a SOU Polička – přístavba a vybavení odborných učeben

### **s e s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1. Ke stavebnímu povolení bude KHS požadovat předložení hlukové studie dokládající prokazatelné nepřekročení hygienických limitů hluku pro nejbližší chráněný venkovní prostor staveb (objekty školy SOŠ a SOU Polička a stávající bytové zástavby) z provozu chladících agregátů a vzduchotechniky, ve smyslu ustanovení § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

2. Musí být umožněna manipulace s otvíratelnými okny z podlahy bezpečným způsobem.

### Odůvodnění:

PD řeší přestavbu a přístavbu stávajícího přízemního objektu odborného výcviku SOŠ a SOU Polička, umístěného v areálu školy na adrese Čs. Armády 485, Polička. Bude rozšířen provoz výuky oboru řezník – uzenář (28 studentů, max. 16 studentů ve směně). Dojde k přestavbě zázemí šaten pro obor kuchař – číšník, které bude částečně společné pro oba obory. Výukový prostor pro obor kuchař – číšník (16 studentů), jejich WC a provoz prodejny dovezených cukrářských výrobků zůstává beze změn. Provoz stávající prodejny masa a masných výrobků bude zčásti zachován, v rámci PD bude řešena její návaznost na rekonstruované prostory.

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Architektonické řešení: v centrální části objektu bude zvednutá část, kde bude v podstřešním prostoru strojovna vzduchotechniky. Celý objekt bude lemován atikou jednotné výšky, za kterou budou skryty různé úrovně sedlové střechy a nově zastřešených přístaveb.

Do objektu jsou stávající 2 vstupy pro zákazníky prodejen, stávající vstup pro zásobování cukrárny, příjem pro prodejnu masa mimo výrobu v objektu, 2 příjmy pro zpracovávané maso, vstup studentů a vyučujících, technický vstup do technické místnosti pro obsluhu zařízení. Strojovna VZT v prostoru střechy bude přístupná stahovacími schody z prostoru chodby. Stávající otvorové prvky budou v maximální míře zachovány.

V provozu odborného výcviku oboru řezník – uzenář se bude zpracovávat vepřové a hovězí maso, zvěřina a maso z faremních chovů, bude zde výroba řeznických lahůdek a prodejna masa a masných výrobků. Šatny a umývárny jsou navrženy ve středové části objektu jako hygienické smyčky samostatně pro chlapce a dívky s vyústěním čistých šaten do provozní chodby výukových prostor. Vstupní část šaten bude společná s oborem kuchař – číšník. Dispozice: ve východní přístavbě zpracování zvěřiny - příjem, skladování, stahování, chladírna a mrazírna, bourárna; dále výroba řeznických lahůdek, vařená výroba, denní místnost vyučujících. Vně sklad biologického odpadu, chladicí agregát. V rekonstruovaných stávajících prostorách a v přístavbě západní bude příjem, bourání a chlazení ostatního masa, výroba uzenin s udírnou, chladírna výrobků, prodejna řeznictví se zázemím, 2 úklidové komory, sklad obalů, denní místnost vyučujících, WC pro chlapce, WC pro dívky a WC pro učitele, hygienická smyčka (šatna, umývárna se sprchou, čistá šatna) oddělená pro chlapce a dívky, umývárna přepravek, denní místnost žáků. Stavebně oddělené provozní úseky, kde dochází k manipulaci s nebalenými potravinami včetně syrového masa budou vybaveny umyvadly na mytí rukou. Prodejna cukrárny se zázemím – beze změn. Cvičná kuchyň a cvičná restaurace s hyg. zázemím beze změn. Vně chladicí agregát. Podrobné dispoziční řešení a požadavky na navazující profese mají být součástí dalšího navazujícího stupně PD.

Nad varnými zařízeními v místnostech pro výrobu uzenin a vařenou výrobu budou odsavače par, odsávání udírnou bude řešeno samostatně. Umělé osvětlení zářivkovými svítidly dle ČSN EN 12434 – 1. Tukové odpadní vody budou svedeny do lapáku tuku, vnitřní tuková kanalizace bude odvětrána nad střechu ventilačními hlavicemi. Vytápění teplovodní, kondenzační kotle – desková otopná tělesa.

Větrání výrobních prostor a hygienického zázemí bude nucené vzduchotechnikou.

K řešení z hlediska ochrany před hlukem je v PD uvedeno: stávající i nově navržené provozy a technologie nevytváří podstatnou hlukovou zátěž v interiéru stavby, budou důsledně obklopeny konstrukcemi, které zabrání šíření hluku nad stanovené limity. Hladina hluku daná provozem objektu nepřekročí limity NV č. 272/2011 Sb. Chladicí jednotky provozních chladíren a mrazíren a výrobních prostor na zpracování masa budou umístěny centralizovaně v blízkosti chlazených provozních místností ve větratelných venkovních kójiích umístěných vně budovy. S ohledem na umístění v areálu školy budou použity jednotky s nižší provozní hlučností, zamezení šíření hluku na sousední pozemky zajistí umístění kóji s orientací směrem do dvora areálu, na hranici pozemků budou kóje odcloněny pevnou stěnou a pevným stropem. Podél plotu po východní hranici pozemku je plánována výsadba zeleně, která přispěje k zamezení šíření hluku od chladicích jednotek na sousední pozemky.

KHS podanou žádost posoudila v souladu s § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska ochrany před hlukem a po jejím posouzení se rozhodla žádosti vyhovět.

Podmínka č. 1 je stanovena v souladu s ustanovením § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.2 je stanovena v souladu s ustanovením § 45 odst. 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Na vědomí: adresát

KHS/ HDM - SY

KIP spol. s r.o. Litomyšl + PD



MUDr. Lenka Labudová

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých