

Schéma zapojení

strana 4 / 8

Nabídka č.:
Akce: SOU Polička
Pozice: Jednotka 2

Jednotka

svorky regulace	kabel	použití	kontrola
-----------------	-------	---------	----------

Ohřívače a chladiče

PE N K K L		CYKY 3Jx1,5		Vodní ohřívač Externí regulační uzel	
GND 24V SA2		CYKY 30x1,5		Servopohon regulačního uzlu topné vody (Belimo)	
YV1 GND		SYKFY 2x2x0,5		Ovládání kotle (výstupní signál 24V DC / max. 150 mA)	

Externí čidla

<div>IN1</div> <div>GND</div>	<div>SYKFY 2x2x0,5</div>	<div> </div>	<div> Čidlo 0-10V (CO₂, vlhkost, diferenční tlak a pod.) nebo beznapěťový spínací kontakt </div>	<div> <input type="checkbox"/> </div>
<div>IN2</div> <div>GND</div>	<div>SYKFY 2x2x0,5</div>	<div> </div>	<div> Čidlo 0-10V (CO₂, vlhkost, diferenční tlak a pod.) nebo beznapěťový spínací kontakt </div>	<div> <input type="checkbox"/> </div>

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro připojení externích vodičů a zařízení.

Svorky zapojené z výroby uváděné nejsou.

Slaboproudé kabely se nesmí vést v souběhu se silovými ! (viz příslušné normy).