Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	GRIFON-224-PX	Interiérové - přisazené nebo závěsné, plexi kryt	2 x FQ 24 W/840 G5, 24W, 2000lm, Ra 80Kj
B	GRIFON-235-PX	Interiérové - přisazené nebo závěsné, plexi kryt	2 x MASTER TL5 HE S80 G5 35/830, 35W, 3300lm, Ra 85Kj
C	FOX-221	Interiérové - přisazené nebo závěsné	2 x FH 21 W/840 G5, 21W, 2100lm, Ra 80Kj
D	HOOVER4-424	Interiérové - přisazené nebo závěsné, opálkryt	4 x FQ 24 W/840 G5 24W, 24W, 1750lm, Ra 0Kj
E	EUROPA-254-EP	Průmyslové zářivkové, zavřené	2 x FQ 54 W/840 G5, 54W, 5000lm, Ra 80Kj
F	FOX-254	Interiérové - přisazené nebo závěsné	2 x FQ 54 W/840 G5, 54W, 5000lm, Ra 80Kj
G	PUL15-218	Interiérové - přisazené nebo závěsné, zdroj TC-D	2 x DT/E 26/840 GX24q-3, 26W, 1800lm, Ra 85Kj
H	EUROPA-224-EP	Industrial luminaire	2 x Osram HO 24W/840, 24,5W, 1750lm, Ra 80Kj
I	GRIFON-235-BAP	Interiérové - přisazené nebo závěsné, vysoce lesklá parabolická mřížka	2 x MASTER TL5 HE S80 G5 35/830, 35W, 3300lm, Ra 85Kj
J	GRIFON-224-BAP	Interiérové - přisazené nebo závěsné, vysoce lesklá parabolická mřížka	2 x FQ 24 W/840 G5, 24W, 2000lm, Ra 80Kj
N1	PALAS-LED-1-EIP DATA	Nouznetrvalé svítidlo LED, monitoring, IP65, plkt.,lhod.	14x LED
N2	PALAS-LED-1-M2 -COLD-DATA	Nouznetrvalé LED,T-15°C, IP65,bez plkt.,lhodmonitoring	14x LED
N3	PALAS-LED-1-M2 -DATA	protipanic. netrvalé LED, IP65,bez plkt.,lhod, monitoring	14x LED

POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:
-SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č.23/2008 Sb/ NOVELIZACE 268/2011Sb. a ČSN 730848:

SHKFH-R 3x2x0,8
MONITORING NOUZOVÝCH SVÍTIDEL

CYKY 3-5x1,5
ROZVOD PRO OSVĚTLENÍ

SDRUŽENÁ TRASA VEDENÍ

tlačítkový ovladač s dotnavkou 230V/10A řaz.1/0S
vypínač 230V/10A řaz.1/0
vypínač 230V/10A řaz.1
vypínač 230V/10A řaz.5
přepínač 230V/10A řaz.6
křížový přepínač 230V/10A řaz.7
vypínač do vlhka 230V/10A řaz.1

DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 250 X 100

EH.1- TOPNÝ SAMOREGULAČNÍ KABEL
S PŘICHYTKAMI DO ŽLABU
SAMOREGULAČNÍ DEVIFLEX 83M/ 18W/m/1,5kW

EL.VPUSŤ 230V/5..30W
G2

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ- ZŮSTÁVÁ
KABELOVÁ SKŘÍŇ SR302

EL.VPUSŤ 230V/5..30W
G4

EH.1- TOPNÝ SAMOREGULAČNÍ KABEL
S PŘICHYTKAMI DO ŽLABU
SAMOREGULAČNÍ DEVIFLEX 83M/ 18W/m/1,5kW

EL.VPUSŤ 230V/5..30W
G1

EL.VPUSŤ 230V/5..30W
G3

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL

VEDOUCÍ ZAKÁZKY: Ing. Pavla Vacková
ZODP. PROJEKTANT: Jaroslav Pištora
DATUM: 02/2017
ZAK. Č.: 3007-51
Č.PARÉ:

STAVEBNÍ ÚŘAD: Polička
MÍSTO STAVBY: Polička
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

INVESTOR: Pardubický kraj,Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

STAVBA: **SOŠ a SOU Polička - Přístavba a vybavení odborných učeben SO01: Přístavba a vybavení**

ČÁST: **D.1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SVĚTELNÁ ELEKTROINSTALACE**

PROJEKTANT PROFESE
D.1.4.4.03