



PROVOZNÍ NAPĚTÍ : AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C (AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S)
 JMENOVITÝ PROUD : $I_n = 250 \text{ A}$
 OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41
 KRYTÍ : IP 40 / IP20
 PROVEDENÍ : ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ – 2POLE (do výklenku)
 ROZMĚR (ŠxVxH) : 600/2000/300 mm + 600/2000/300 mm

list 1/8

PROJEKTANT	HLAVNÍ	Ing. Petr Šafář	OLDŘICH MERVART GRUZÍNSKÁ 1888/5 568 02 SVITAVY IČO : 729 01 756	
	STAVBA	Ing. Petr Šafář ml.		
	ELEKTRO	Oldřich Mervart		
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Pardubice			
NÁZEV AKCE	GYMNÁZIUM SVITAVY REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ		FORMÁT	8A4
			DATUM	03/2017
			STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS
			ČÍS.ZAKÁZKY	03-17-06
ČÁST	D.1.4.g. Silnoproudá elektrotechnika		ARCH.ČÍSLO	
OBSAH	Rozvaděč RMS-K1		MĚŘÍKO	D.1.4.g.5.




L1, L2, L3 $I_n = 250A$



L1, L2, L3

In = 250A




WL 1.28	WL 1.29	WL 1.30	WL 1.31	WL 1.32	WL 1.33	WL 1.34	WL 1.35	WL 1.36	WL 1.37	WL 1.38	WL 1.39	WL 1.40
CYKY		CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY
3Cx2,5		3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx1,5

XC1	XC3	XC4	XC5	XC6	XC7	XC8	XC9	XC10	XC11	XC12	
zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	SV4
1-vdha, pomocná	06-sklad prádla a čp	20-prádka	20-sušička	zázemí	osoušeč šatna M	osoušeč WC M	osoušeč WC Ž	osoušeč šatna Ž	hrubá př.zel, chodba	1.09-1.11,1.16-1.18	

L1, L2, L3


In = 250A



WL 1.41	WL 1.42	WL 1.43	WL 1.44	WL 1.45	WL 1.46	WL 1.47	WL 1.48	WL 1.49	WL 1.50	WL 1.51	WL 1.52	WL 1.53
CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY
3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5
XC13	XC14	XC15	XC16	XC17	XC18	XC19	XC21	XC22	XC23	XC24	XC25	XC26
zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A
pom.-mytí stol.nádobí	prac.-vařené pokrmy	prac.-ndpoje, mytí	pom.,prac.-výdej	pom.,prac.-výdej	17-mikrovlnka	zds.230V/16A	pom.,prac-pánev,spordky	pom.,prac-výdej,kofe	pom.-konvektomaty	prac-těsto,čist,pf.zel	prac-maso,čist,pf.zel	prac-maso


L1, L2, L3

In = 250A



WL 1.54	WL 1.55	WL 1.56	WL 1.57	WL 1.58	WL 1.59	WL 1.60	WL 1.61	WL 1.62	WL 1.63	WL 1.64	WL 1.65	WL 1.66
CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY
3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx1,5	3Cx1,5	3Cx1,5

XC27	XC28	XC29	XC30	XC31	XC32	V1	V2	V3	V4	01	SV5	SV6
zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A
prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.	prac-linka den.m.



WL 1.67	WL 1.68	WL 1.69	WL 1.70	
CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	JYTY
3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx2,5	3Cx1,5	2x1
střavní	střavní	střavní	střavní	
zásuvky	zásuvky	zásuvky	SV7	
zds.230V/16A	zds.230V/16A	zds.230V/16A	m.č.1.19-1.21	
		nřadí		