



- A zářivkové svítidlo 2x36W, IP 40, s krytem, EP
B zářivkové svítidlo 2x58W, IP 40, s krytem, EP
C zářivkové svítidlo 2x58W, IP 65, s krytem, EP
D záf. sv. vest. do podhl., 4x18W, IP 20, s AL mřížkou, EP
E nástěnné interierové svítidlo LED, IP 20
F zářivkové svítidlo 2x36W, IP 24, s krytem, EP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	Chodba	28,28
1.02	Sklad	1,68
1.03	Šatna, sprcha muži	6,70
1.04	Předsíňka WC muži	1,24
1.05	WC muži	1,27
1.06	Předsíňka WC ženy	1,24
1.07	WC ženy	1,27
1.08	Šatna, sprcha ženy	9,26
1.09	Suchý sklad	16,94
1.10	Sklad prádla, HUP	4,67
1.11	Sklad čistících prostředků	5,54
1.12	Chladicí box – zelenina	2,52
1.13	Chladicí box – mražené potraviny	3,84
1.14	Chladicí box – chlazené potraviny	3,96
1.15	Chladicí box – maso	3,96
1.16	Hrubá příprava zeleniny	9,37
1.17	Úklidová komora	2,40
1.18	Deník místnost	15,07
1.19	Příruční sklad	2,86
1.20	Příprava masa	12,30
1.21	Čistá příprava zeleniny	9,58
1.22	Příprava těsta	13,53
1.23	Varna	49,47
1.24	Výdej pokrmy	40,10
1.25	Mytí stolního nádobí	18,50
1.26	Mytí provozního nádobí	16,71
1.27	Jídlna	164,26
1.28	Závěří	11,74
1.29	Přijímací kotelná	9,25
1.30	Kancelář provozní	14,31
1.31	Chodba	21,78
1.32	Závěří	11,42
1.33	Chodba	

Světelné rozvody budou kabely CYKY o průřezu žil 1,5 mm² (B10/1).

V případě uložení na hořlavých hmotách musí být podloženy krabice, rozvodky, ovladače, zásuvky a svítidla tepelně izolačními podložkami nebo musí být tato zařízení určena výrobcem přímo k montáži na hořlavé hmoty nebo do hořlavých hmot. Instalace na hořlavých hmotách musí být připojena přes proudový chránič max. 0.3 mA.

Rozvody budou provedeny pod omítkou a nad podhledem.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3

Umístění svítidle v kuchyni doplnit a provést až po montáži potrubí.

AC, 50 Hz, 400/230 V, TN–S

PROJEKANT STANBA ELEKTRO	HLAVNÍ	Ing. Petr Šafář	OLDŘICH MERVART GRUZICKÁ 1888/5 568 02 SVITAVY IČO : 729 01 756	
	STANBA	Ing. Petr Šafář ml.		
	ELEKTRO	Oldřich Mervart		
INVESTOR	Paroubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Pardubice		FORMÁT	3A4
	GYMNÁZIUM SVITAVY REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ		DATUM	03/2017
			STUPĚŇ DOKUMENTACE	PDPS
ČÁST	D.1.4.g. Silnoproudá elektrotechnika		ČÍS.ZAKÁZKY	03–17–06
			ARCH.ČÍSLO	
			MĚŘÍKO	
OBSAH	Světelné rozvody 1NP		1:75	D.1.4.g.3.