



LEGENDA:

- OČ – ČERPADLO 1x230V (DOD. ÚT)
- RV – REGULAČNÍ VENTIL VČETNĚ POHONU 24V/0÷10V= (DOD. ÚT)
- Vp – PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR MOTOR 3x400V, 50Hz, 7.5kW, 4.2A, TERMISTOR (DOD. VZT)
- Vo – ODTAHOVÝ VENTILÁTOR MOTOR 3x400V, 50Hz, 7.5kW, 4.2A, TERMISTOR (DOD. VZT)
- REK – ROTAČNÍ REKUPERÁTOR, 230V, 50Hz (DOD. VZT)
- FMp – FREKVENČNÍ MĚNIČ 3x400V, 50Hz, 7.51kW, IP54 (DOD. VZT)
- FMo – FREKVENČNÍ MĚNIČ 3x400V, 50Hz, 7.51kW, IP54 (DOD. VZT)
- FMr – FREKVENČNÍ MĚNIČ 1x230V, 50Hz, 180W, IP20 (DOD. VZT)

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek		vypracoval: Ing. Pavel Voříšek		MARKON PCE s.r.o. Jana Palacha 324, 503 02 Pardubice markon@markon.cz	
investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice				zak.číslo	4801
Gymnázium Svitavy – rekonstrukce a modernizace kuchyně				arch.číslo	2017–037
				druh PD	DPS
				datum	28.03.2017
				formát	2 A4
měření a regulace				měřítko	---
REGULAČNÍ SCHÉMA – VZT JÍDELNA				č. výkresu	D1.4.f 2.04