



Tyčový jmač délky 4m převyšující okraj sousední střechy (+9,55) o 3,5 m napojit na nejbližší stávající hromosvodový rozvod.

PROJEKTANT	HLAVNÍ	Ing. Petr Šafář	OLDŘICH MERVART GRUZÍNSKÁ 1888/5 568 02 SVITAVY IČO : 729 01 756	
	STAVBA	Ing. Petr Šafář ml.		
	ELEKTRO	Oldřich Mervart		
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Pardubice			
NÁZEV AKCE	GYMNÁZIUM SVITAVY REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ		FORMÁT	2A4
			DATUM	03/2017
			STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS
			ČÍS.ZAKÁZKY	03-17-06
ČÁST	D.1.4.g. Silnoproudá elektrotechnika		ARCH.ČÍSLO	
			MĚŘÍKO	
OBSAH	Doplnění hromosvodu		1:150	D.1.4.g.6.