


LEGENDA ZNAČEK A ČAR

-  - SPÍNAČ OVLÁDANÝ KLÍČEM
-  - SPÍNAČ VAČKOVÝ 4-PÓLOVÝ
-  - ZÁSUVKOVÝ ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ
-  - 1F ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ
-  - 3F ZÁSUVKA
-  - 3F KABELOVÝ VÝVOD
-  - KRABICE PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ
-  - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
-  - KABELOVÁ TRASA
-  - SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
-  - KABEL VEDEN V CHRÁNIČE PODLAHOU
-  - CHRÁNIČKA PRO BUDOUCÍ ZATAŽENÍ KABELŮ

POZNÁMKA

- SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE PŘÍPRAVA NÁPOJENÍ STROJŮ V DALŠÍCH INVESTICÍCH.
- NÁPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3PEN 50H: 230/400V, TN-C-S
- MÍSTO ROZDĚLENÍ PĚN NA PE + N BUDE PROVEDENO V ROZVADOČI RMS A R.1
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROBLEM DLE ČSN 332000-4-41
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM, DVOJTOU
IZOLACÍ
- VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51,
- KABELOVÉ VÝVODY PRO STROJE Z PODLAHY S DÉLKOVOU REZERVOU 3m. JEJICH UMÍSTĚNÍ JE PŘÍBLIŽNĚ A BUDE UPŘESNĚNO DODAVATELEM STROJŮ.
- VÝŠKA ZÁSUVKE/ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ PODLE STAVAJÍCÍCH.

 Hôrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektovatel: Mgr. Petr Šrůl	vypracoval: Mgr. Petr Šrůl	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
				číslo zakázky: 21/60518
				datum: 10/2016
				měřička: 1/100
stavba/nb:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice			formát: A4
zakázka:	SPŠ stavební Pardubice - modernizace a vybavení truhlářských dílen			změna: -----
objekt:	SO 01 - Dílny			část: EL
díl:	D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení šlinoproudé elektroinstalace			č. přílohy: -----
výkres:	1NP. - motorová a zásuvková elektroinstalace			č. výkresu: 02