





- C1 ŠIKMÁ STŘECHA NAD 2.NP
- Falcovaná střešní krytina z ocelového plechu tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou
 - Kontaktní difuzní fólie a nakaširovanou strukturovanou PP rohoží tl. 8 mm (difúzní fólie - $r_d = 0,02$ m)
 - Dřevěné bednění tl. 25mm
 - Dřevěné vazníky se styčnickovými plechy, budou provedeny dle výrobní dokumentace a statického výpočtu dodavatelské firmy
 - Protivětrná kontaktní difuzní fólie položená na T1 ($r_d = 0,02$ m)
 - Izolace z minerální vlny pro nezatížené konstrukce mezi vazníky tl. 2x 140mm ($\lambda = 0,039$ W/mK)
 - Parotěsná PE fólie tl. 0,2 mm slepená butilkaučukovou páskou (styk mezi fólií a vazníkem podlepit butilkaučuk. páskou)
 - Záklop z dřevoštěp. desek s přímou hranou OSB/3 tl. 20 mm
 - Zavěšený podhled SDK 12,5 mm na kovové kci. (podvěšení 130 mm)

REVIZNÍ LÁVKA KROVU / M 1:25




Vazníky uloženy na ŽB věnci v kapsě ve zdivu, kapsa větší na každou stranu o min. 50 mm, vyplněné minerální vlnou hmotnosti max. 15 kg/m³

LEGENDA

-  Dřevěná revizní lávkakrovu š= 0,6 m
-  Střešní výlez pro nevytápěný prostor - 450 x 750 mm (viz. výpis výplní otvorů)
-  Půdní výlez do podkrovního prostoru, sendvičové víko vyplněné izolačním materiálem - $U=0,8$ W/m²K rozměr 0,6 x 1,2 m, PO EW 30 DP3

POZNÁMKA:
Dřevěné vazníky uložit na železobetonové věnce.
Dřevěné vazníky se styčnickovými plechy budou provedeny dle výrobní dokumentace dodavatelské firmy.

± 0,000 = 357,28 m.n.m Bpv

HL. PROJEKTANT ING. JIŘÍ ADAMEC	ZODP. PROJEKTANT 	VYPRACOVAL ING. M. ŠKOPEK	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div><div>PK</div><div>Adamec, s.r.o.</div><div>KOMENSKÉHO 42/1 561 51 LETOHRAD IČO: 274 82 456</div></div>	
MÍSTO STAVBY:	LETOHRAD					
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE				FORMÁT	6 x A4
STAVBA:	<div><div>Průmyslová střední škola Letohrad</div><div>- výstavba dílen a odborných učeben</div><div>SO 01 - Nová budova</div></div>				DATUM	04/2017
					ÚČEL	PDPS
					ČÍSLO ZAKÁZKY	PK-16-1006
					ARCH. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU:	KROV NAD 2.NP				MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:
					1 : 100	D.1.1.1.2.13