



- F1**
- IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN - MV TL. 150mm
  - VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15mm
  - ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TL. 375mm
  - / ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375mm
  - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15mm
  - LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
  - FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝMI VLÁKNY TL. 150mm
  - ( $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ ) KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI ZAPUŠTĚNÝMI HMOŽDINKAMI
  - S OPTIMALIZOVANÝM PROSTUPEM TEPLA 0,000 W/K,
  - KAT. PODKLADU A,B,C,D,E, V POČTU DLE KOTEVNÍHO PLÁNU
  - PAROPROPUSTNÁ LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
  - + SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)
  - PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PROBARVENÝ V ODSTÍNU OMÍTKY
  - SILIKONOVÁ OMÍTKA S ANORGANICKÝMI PIGMENTY A S OBSAHEM UHLÍKOVÝCH VLÁKEN, S VYSOKOU SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ NA BÁZI FOTOKATALYTICKÉHO PŮSOBNÍ, S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ (KAT. W3 - NÍZKÁ DLE ČSN EN 1062-3)

- F2**
- IZOLACE SOKLU - PERIMETR TL. 140mm
  - VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15mm
  - ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TL. 375mm
  - / ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375mm
  - / BETONOVÝ ZÁKLAD
  - OBKLAD Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ - DEMONTOVAT
  - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS
  - DVOUSLOŽKOVÁ LEPÍČÍ HMOTA NA BÁZI BITUMENU S POLYSTYRENOVÝM PLNIVEM
  - SOKLOVÉ POLYSTYRENOVÉ PERIMETRICKÉ DESKY (TL. 140mm,  $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ )
  - KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI ZAPUŠTĚNÝMI HMOŽDINKAMI S OPTIMALIZOVANÝM
  - PROSTUPEM TEPLA 0,000 W/K, KAT. PODKLADU A,B,C,D,E, V POČTU 6ks/m<sup>2</sup>
  - DVOUSLOŽKOVÝ TMEL ZÁKLADNÍ VRSTVY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM
  - + SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)
  - PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PROBARVENÝ V ODSTÍNU OMÍTKY
  - TENKOVRSŤVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>PK</div> <div>Adamec, s.r.o.</div> <div>KOMENSKÉHO 42/1</div> <div>561 51 LETOHRAD</div> <div>IČO: 274 82 456</div>	
ING. JIŘÍ ADAMEC		PATRIK DOSTÁLEK				
MÍSTO STAVBY: LETOHRAD						
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE					FORMÁT2 x A4	
STAVBA: <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PSŠ LETOHRAD</b> <b>AREÁL ÚSTECKÁ Č.P. 36</b> <b>SO 01 - BUDOVA UČEBEN</b>					DATUM04/2017	
					ÚČELDPS	
					ČÍSLO ZAKÁZKYPK - 16 - 1005	
					ARCH. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU: <b>ZALOŽENÍ MV DESEK TL. 150mm NAD SOKLEM</b>					MĚŘÍTKO: <b>1 : 5</b>	Č. VÝKRESU: <b>D.1.1.1.2.29</b>