



KONSTRUKCE K1 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PANELY

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PANELY	L	ČSN 736131	150mm
LOŽNÍ VRSTVA (DK 4/8)		ČSN 736131	50mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ ($E_{def,2} = \min. 80\text{MPa}$)	ŠD _B		
ŠTĚRKODRŤ 0/32		ČSN 736126-1	200mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ ($E_{def,2} = \min. 45\text{MPa}$)			
CELKEM			400mm

- F1** IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN - MV TL. 150mm
- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15mm
 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TL. 375mm
 - / ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15mm
 - LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
 - FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝMI VLÁKNY TL. 150mm ($\lambda = 0,036\text{W/mK}$) KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI ZAPUŠTĚNÝMI HMOŽDINKAMI S OPTIMALIZOVANÝM PROSTUPEM TEPLA 0,000 W/K, KAT. PODKLADU A,B,C,D,E, V POČTU DLE KOTEVNÍHO PLÁNU
 - PAROPROPUSTNÁ LEPÍČÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU + SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)
 - PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PROBARVENÝ V ODSTÍNU OMÍTKY
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA S ANORGANICKÝMI PIGMENTY A S OBSAHEM UHLÍKOVÝCH VLÁKEN, S VYSOKOU SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ NA BÁZI FOTOKATALYTICKÉHO PŮSOBNÍ, S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ (KAT. W3 - NÍZKÁ DLE ČSN EN 1062-3)
- F2** IZOLACE SOKLU - PERIMETR TL. 140mm
- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15mm
 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TL. 375mm
 - / ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375mm
 - / BETONOVÝ ZÁKLAD
 - OBKLAD Z KLINKEROVÝCH PÁSKŮ - DEMONTOVAT
 - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS
 - DVOUSLOŽKOVÁ LEPÍČÍ HMOTA NA BÁZI BITUMENU S POLYSTYRENOVÝM PLNIVEM
 - SOKLOVÉ POLYSTYRENOVÉ PERIMETRICKÉ DESKY (TL. 140mm, $\lambda = 0,034\text{W/mK}$) KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI ZAPUŠTĚNÝMI HMOŽDINKAMI S OPTIMALIZOVANÝM PROSTUPEM TEPLA 0,000 W/K, KAT. PODKLADU A,B,C,D,E, V POČTU 6ks/m²
 - DVOUSLOŽKOVÝ TMEL ZÁKLADNÍ VRSTVY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM + SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)
 - PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PROBARVENÝ V ODSTÍNU OMÍTKY
 - TENKOVRSŤVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HL. PROJEKTANT ING. JIŘÍ ADAMEC	ZODP. PROJEKTANT 	VYPRACOVAL PATRIK DOSTÁLEK	KRESLIL	KONTROLOVAL 	<div><div>PK</div><div>Adamec, s.r.o.</div><div>KOMENSKÉHO 42/1 561 51 LETOHRAD IČO: 274 82 456</div></div>	
MÍSTO STAVBY: LETOHRAD						
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE						FORMÁT 2 x A4
STAVBA: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PSŠ LETOHRAD AREÁL ÚSTECKÁ Č.P. 36 SO 01 - BUDOVA UČEBEN					DATUM 04/2017	
					ÚČEL DPS	
					ČÍSLO ZAKÁZKY PK - 16 - 1005	
					ARCH. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU: ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PANELY					MĚŘÍTKO: 1 : 10	
					Č. VÝKRESU: D.1.1.1.2.20	