1.14

CHODBA

±0,000

1280

2380

DETAIL ULOŽENÍ PŘÍSTROJŮ VE STOLECH



R1.03

KABELY K ZÁSUVKÁM VE ZDVOJENÉ PODLAZE V KABEL. ŽLABU

XC22

XC28
v=2400

R1
RACK

POD STROPEM

UM

POSUN UMYVADLA

3150

PZ

XC1

XC3

XC2

ZB

8x230V
4x230V-REZERVA
4xRJ45

KABELY K ZÁSUVKÁM VE ZDVOJENÉ PODLAZE

XC4

XC6

XC5

XC7

XC9

XC8

POD STROPEM

24 PP

KABELY K ZÁSUVKÁM
VE ZDVOJENÉ PODLAZE

NAD PODHLEDEM

PROJEKTOR XC21

UČEBNA 1.03

KABELY SLP VE ZDVOJENÉ PODLAZE V KAB.KANÁLU

+0,100

KABELY K ZÁSUVKÁM VE ZDVOJENÉ PODLAZE V KAB.KANÁLU
SPOLEČNĚ SE SLABOPROUDEM

ZÁSUVKA V DESCE STOLU

RJ45
USB
VGA
HDMI

XC19

XC10

XC12

XC11

XC13

XC15

XC14

XC16

XC18

XC17

29

propojení na katedru

PŘÍSTROJE NA ZDI

PLÁTNO 24

ROLETY 23

XC20 REZERVA TISKÁRNA

TISKÁRNA

4x230V
2xRJ45

instalační krabice s přepěť.ochranou

XC22

v.3100mm
RO
800/570/150

23

POD STROPEM

LEGENDA

- 1.NÁSOBNÁ ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ
- 1.NÁSOBNÁ ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ S PŘEPĚŤ. OCHRANOU
- 3. NÁSOBNÝ ZÁSUVKOVÝ BLOJK
- 4. NÁSOBNÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK
- 6.NÁSOBNÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK
- ZB ZÁSUVKOVÝ BLOK - OBECNÉ OZNAČENÍ
- KABELOVÉ TRASY

POZN.: ZÁSUVKY SLABOPROUDU JSOU NA VÝKRESE POUZE PRO INFORMACI,
JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU SLABOPROUDU
VÝŠKA ZÁSUVEK SILNOPROUDU 250 NAD ČISTOU PODLAHOU

ZÁSUVKOVÝM BLOKŮM JEDNOHO VÝVODU, BUDE VŽDY PŘEDŘAZENA
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 3. STUPNĚ UMÍSTĚNÁ V INSTALAČNÍ KRABICI

EL. SÍ□ : 3 NPE 230/400V 50 Hz AC TN-S

OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM,
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM,PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OBECNÉ POZNÁMKY:
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ:
A. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA,
B. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREMA A PROJEKTANTEM.
- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ !

NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Norbert Eigel

tel.: - 603 16 39 23
e-mail: eigel.elektro@seznam.cz

STUPEŇ:

DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST:

D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VÝKRES:

MÍSTNOST Č.1.03-ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

VYPRACOVAL: Norbert Eigel
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.E.1
MĚŘÍTKO: 1 : 25
DATUM: 02/2017
RAZÍTKO A PODPIS:
PARÉ: