

LEGENDA ZNAČEK

EPS	ÚSTŘEDNA EPS
OPPO	OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY OPPO
KTPO	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY KTPO
OSP	OBSLUŽNÝ A SIGNALIZAČNÍ PANEL
	PŘÍDRŽNÝ DVEŘNÍ MAGNET
V	OBJEKTOVÝ DÍL VYSÍLAČ PCO ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PROVOZU
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
	MULTISENZOR INTERAKTIVNÍ
T	TEPLOTNÍ HLÁSIČ
	MAJÁK NAD KTPO
V1	I/O JEDNOTKA BX-OI3 1x 230V/0.2A, 2xmon.vstup, 1xopt.odděl.vst.
V4	I/O JEDNOTKA BX-REL 4 4x 230V/0.2A OUT
ZD	NEZÁLOHOVANÝ ZDROJ 230V/24V DC ZDROJ PRO NAPÁJENÍ DVEŘNÍCH MAGNETŮ
GK	GENERÁLNÍ KLÍČ
AOO	AUTOMATICKÝ OVLADAČ DVEŘÍ (230V)
———	VEDENÍ EPS-HLÁSIČOVÁ LINKA 1x2x0,8 (bez funkční schopnosti při požáru)
- - - - -	VEDENÍ EPS-OVLÁDACÍ LINKA 1x2x0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
———	VEDENÍ EPS S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 2x1,5 (s funkční schopnosti při požáru)
———	VEDENÍ EPS S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 1x2x0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
———	VEDENÍ KTPO 5x1,5 (s funkční schopnosti při požáru)
———	VEDENÍ OPPO 10x2x0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
———	VEDENÍ PARALELNÍ TABLO (s funkční schopnosti při požáru)

Vypracoval: MICHAL PIPEK	Zodpovědný projektant: MICHAL PIPEK	Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVOŘÁK	SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Místo stavby:	LDN Rybitví, Ženíškovních domů 140, 533 54 Rybitví		Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		+420 775 124 685 www.sinc.cz
Akce:	**Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav**	Formát:	Paré:
		Datum: 04/2017	
		Stupeň: DSP+DPS	
		Zak. č.: 170303	
Objekt:		Měřítko:	
Výkres:	D.1.4.3 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE-EPS PŮDORYS 3.NP	Č.v.	**D.1.4.3-07**