

LEGENDA ZNAČEK

EPS	ÚSTŘEDNA EPS
OPPO	OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY OPPO
KTPO	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY KTPO
OSP	OBSLUŽNÝ A SIGNALIZAČNÍ PANEL
	PŘÍDRŽNÝ DVEŘNÍ MAGNET
V	OBJEKTOVÝ DÍL, VYSÍLAČ PCO ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PROVOZU
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
	MULTISENZOR INTERAKTIVNÍ
T	TEPLOTNÍ HLÁSIČ
	MAJÁK NAD KTPO
V1	I/O JEDNOTKA BX-OI3 1x 230V/0.2A, 2xmon.vstup, 1xopt.odděl.výst.
V4	I/O JEDNOTKA BX-REL 4 4x 230V/0.2A OUT
ZD	NEZÁLOHOVANÝ ZDROJ 230V/24V DC ZDROJ PRO NAPÁJENÍ DVEŘNÍCH MAGNETŮ
GK	GENERÁLNÍ KLÍČ
AOD	AUTOMATICKÝ OVLADAČ DVEŘÍ (230V)
	VEDENÍ EPS-HLÁSIČOVÁ LINKA 1x2x0,8 (bez funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ EPS-OVLÁDACÍ LINKA 1x2x0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ EPS S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU 2x1,5 (s funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ EPS S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU 1x2x0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ KTPO 5x1,5 (s funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ OPPO 10x2x0,8 (s funkční schopnosti při požáru)
	VEDENÍ PARALELNÍ TABLO (s funkční schopnosti při požáru)

Vypracoval: MICHAL PIPEK	Zodpovědný projektant: MICHAL PIPEK	Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: LDN Rybitví, Čínovních domů 140, 533 54 Rybitví		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Akce: **Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav**		
Objekt:		
Výkres: D.1.4.3 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE-EPS PŮDORYS KROVU		

SINC PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Sinc s.r.o. +420 775 124 685
IČ: 288 14 878 www.sinc.cz

Formát:	Parè:
Datum: 04/2017	
Stupeň: DSP+DPS	
Zak. č.: 170303	
Měřítko:	
Č.v.	D.1.4.3-08