

KABELOVÁ REZERVA PRO KTPO U ZADNÍHO DVORA. ZAKONČENÍ KABELU V ZEMI BUDE ŘÁDNĚ ZAMĚŘENO A ZAKRESLENO DO KOORDINAČNÍ SITUACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.  
TR.40/V KAB.RÝZE 0,6m



KABELOVÁ REZERVA  
V TR.KF63 V KABELOVÉ RÝZE h=0,6m  
PRAFLAGUÁRD F 5X1,5 PH120-R B2CAS1D1

V TR.KF63 V KABELOVÉ RÝZE h=1,0m

V TR.KF63 V KABELOVÉ RÝZE h=0,6m  
PRAFLAGUÁRD F 5X1,5 PH120-R B2CAS1D1

KTPO V PILÍRKU OPLOCENÍ

LEGENDA ZNAČEK

 KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY KTPO  
 MAD KTPO

Vypíracoval:		Zodpovědný projektant:		Hlavní inženýr projektu:	
MICHAL PIPEK		MICHAL PIPEK		ING. JAROSLAV DVOŘÁK	
Místo stavby: LDN Rybív, Činžovních domů 140, 533 54 Rybív		Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Formát: Sine S.T.O. IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
Akce: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybív, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav		Datum: 04/2017		Příloha: 1	
Objekt: D.1.4.3 EPS+NZS		Stupeň: DPS		Zak. č.: 170303	
Výkres: SITUACE		Č.v.:		D.1.4.3-14	