

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Čj.: HSPA-10-1001/2017-Sh

Pardubice 3. srpna 2017

Počet listů: 1

Přílohy: 1SV

Sinc s.r.o.

Na Spravedlnosti 1533

530 02 Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: : mjr. Ing. Kateřina Shejbalová, 950570154, fax 950570203,
katerina.shejbalova @pak.izscr.cz

Název stavby: LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav
Místo stavby: Činžovních domů 140, Rybitví
Stavebník - investor: Pardubický kraj
Předložený druh dokumentace: pro stavební povolení
Jméno a příjmení zpracovatele PBR (dokumentace), číslo ČKAIT, PBR ze dne (verze):
Jakub Seidl, č. autorizace – 0602368, 04/2017

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22.5.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením §31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:

1. Před zahájením stavebních prací bude na HZS Pardubického kraje předložen projekt zařízení dálkového přenosu signálu EPS.
2. Před zahájením užívání bude na HZS Pardubického kraje předložena koordinační situace stavby s vyznačenými přístupovými komunikacemi, nástupní plochou a zdroji požární vody – v souladu s požadavky Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 5.
3. Textilní záclony a čalouněné materiály budou odpovídat požadavkům §18 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Náhradní zdroj elektrické energie bude svou funkcí odpovídat požadavkům čl. 4.1.3 ČSN 73 0848 – bude zajištěna nepřerušená dodávka elektrické energie (UPS), aby nedošlo k nežádoucí prodlevě v napájení elektrickou energií po dobu startu dieselgenerátoru.
5. Tlačítkové hlásiče elektrické požární signalizace (dále EPS) budou umístěny v souladu s požadavky ČSN 73 0835 čl. 8.6 také v pracovních zdravotních sester.
6. Rozmístění hlásičů EPS bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 73 0875 čl. 4.2.5.
7. Ovládání nouzového zvukového systému (pro evakuační hlášení) bude možné z recepce v 1.NP.

8. Případné požární klapky ve vzduchotechnice budou ovládány systémem EPS v souladu s požadavky ČSN 73 0810 čl. 9.2.4.
9. Budou dodrženy podmínky připojení na pult centrální ochrany HZS Pardubického kraje z 11/2016.
10. HZS Pardubického kraje bude přizván k provedení funkčních a koordinačních zkoušek požárně bezpečnostních zařízení.
11. Funkční zkoušky větrání CHÚC budou prováděny v souladu s „Metodickým postupem ověřování funkčnosti požárního větrání“ vydaného MV GR HZS ČR v roce 2010.

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

HZS Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Teploho 1526
530 02 Pardubice ①

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová
vrchní komisař
vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení