

LEGENDA:

- K — STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - BEZ ÚPRAV, PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ
- ZK — ZEDNÍ KLEŠTĚ - OČISTIT, OPATŘIT NOVÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- S — SATELIT - STÁVAJÍCÍ, PŘI STAVBĚ NEBUDE TŘEBA MANIPULOVAT
- A — ANTÉNA - STÁVAJÍCÍ, PŘI STAVBĚ NEBUDE TŘEBA MANIPULOVAT
- OA — OPLECHOVÁNÍ ATIKY - BEZ ÚPRAV, PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ
- DP — DŘEVĚNÉ PODBITÍ - OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM
- H — HROMOSVOD - PONECHAT, POUZE PRODLOUŽIT KOTVENÍ
- HJ — HROMOSVOD - JÍMAČ - PŘI STAVBĚ NEBUDE TŘEBA MANIPULOVAT
- FO — FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJEK - DEMONTOVAT A NOVĚ OSADIT NA FASÁDU. UPEVNIT DO MONTÁŽNÍCH PROLUČEK (5 MONTÁŽNÍCH VÁLEČKŮ). UPRAVENÍ PŘI REALIZACI STAVBY. OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM
- Č — ČÍDLO - DEMONTOVAT A NOVĚ OSADIT O TL. IZOLANTU, PRODLOUŽIT EL. VEDENÍ O TL. IZOLANTU
- ET — ELEKTRONICKÉ TABLO - DEMONTOVAT A NOVĚ OSADIT PO REPASI VRAT
- SV — SVĚTLO - STÁVAJÍCÍ DEMONTOVAT A OTĚSNIT DVĚ DÍLY NOVÉ, PRODLOUŽIT EL. VEDENÍ O TL. IZOLANTU,CELKEM 8KS
- KV — KOTVY CETIN - KR0071/4 A KR0072 - KOTVY PRODLOUŽIT
- T — TEXTOVÉ TABULKY - BUDOU DEMONTOVÁNY A NOVĚ PŘEDSAZENY O TL. IZOLANTU
- VZ — VZDUCHOTECHNIKA - VĚTRACÍ HLAVICE DEMONTOVAT, ZŘÍDIT NOVÉ PRODLOUŽENÉ O TL. IZOLANTU

- Ow — NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - VÝMĚNA OKEN S ČLENĚNÍM DLE STÁVAJÍCÍHO. Z PLASTOVÝCH PROFILŮ - U_w=1,1W/m²K nebo lepší, (DODÁVKA OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH PLASTOVÝCH PARAPETŮ)
- Z1 — STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ DŘEVĚNÁ STŘEŠNÍ OKNA
- Z3 — STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ VSTUPNÍ VRATA - REPASOVANÁ
- I — TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F tl. 150mm, λ=0,033W/m.K

Poznámka:
- budou provedeny odtěrkové zbouzdlky zateplovacího systému,
- zhotovitel před realizací kontaktního zateplení provede zkoušku přilnavosti stávající omítky a nového zateplovacího systému (min. dvou dostěrky montážní přestavy výrobků
- nové vnější ohrady budou přizpůsobeny k tíži stávky budovy, případné otvory po stávajících vojnících vyplnit XPS, tenkovrstvé omítnout s výztužnou tkaninou.
- rozměry otvorů po vybouraní původních příček, případný rozdíl dorovnat
- okenní mříže demontovat, prodloužit kotvení pro osazení do ostění a opětt novým nátěrem
- stávající omítky ostění a nadpraží odstranit a nahradit novými
- větrný nástřešní a souvětrný pozemních opětt pozor nátěrem asfaltovat fasádní barvy
- na sokové části zdiva bude provedeno mamolit
- soklí zdiva bude provedeni z XPS tl. 150mm
- do výšky cca 1m nad úrovní terénu bude provedena zateplení z XPS tl. 150mm
- pod úrovní terénu bude provedena zateplení z XPS tl. 150mm
- nová hydroizolace bude ukončena v úrovni podlahy přilehlé stávající a vyústěna min. 0,3m nad přilehlý terén
- v nepodsklepené části bude zhotovena nová hydroizolace na základové zdivo, napojená na stávající hydroizolace (předpokládá se 150 mm pod úrovní podlahy, tj. 1NP (+ 0,000) a cca 0,3m nad přilehlým terénem)
- u podsklepené části bude zhotovena nová hydroizolace na základové zdivo, napojená na stávající hydroizolace (předpokládá se 150 mm pod úrovní podlahy, tj. 1PP (- 2,470) a cca 0,3m nad přilehlým terénem)
- bude zhotovena nová izolační folie přesahující přes spodní izolant a ukončena ve stejné hloubce jako hydroizolace u podsklepené části,
- v nepodsklepené části ukončena pod terénem s tepelnou izolací
- stávající prvky v těchto místech provedení zabudovat a vyměnit za nové TZb.
- stávající žlaby i svody budou vyměněny za nové, TZb.
- stávající oplechování atiky bude vyměněno za nové, TZb.
- veškerou degradovanou omítku oseknout a vyspravit pro provedení izolantu
- hromosvod ponechat, pouze prodloužit kotvení
- OEZ Distribuce - u nadzemního vedení NN do 1kV bude odstraněn střešník a jedna ze dvou konzolí, ke druhé bude kotveno nové provedené ozolované vedení
- CETIN - u vedení CETIN bude provedeno nové vedení pod izolant, bude vyhotovena nová revizní dvířka, kotvy budou prodlouženy, vedení U.ŘITOS SVV259 bude provedeno volně přístupné v chráničce na fasádě

akce

Realizace úspor energie - SOU Svitavy, hlavní budova s přístavbou, dvě budovy teoretické výuky a domov mládeže

investor

Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083
Svitavy 568 02

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, telefax 387 200 425, inventle@email.cz
IČO: 25171202, DIČ: CZ25171202

POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRŽENÝ STAV

Brněnská, č.p. 307/28

navrhoval		konstrukce		razítko		
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing.arch. Marian Viktor		INVENTE s.r.o. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice tel.: 387 200 425, 387 227 888 IČO: 25171202, DIČ: CZ25171202		
VP(hip)	kreslil	číslo akce:		část	C výkresu	paré
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing.arch. Marian Viktor	datum: 08/2015				
schválil	kontrola	měřítko: 1:50		D	19	
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing.arch.Václav Jankovec	stupeň: DPS				