

IVENTE, s.r.o.  
Pavel Tomandl, DiS  
Žerotínova 483/1  
370 04 České Budějovice 4

Vystaveno ve Svitavách dne: 17. 06. 2016  
Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení  
Č.j. SPOTS/146/16  
Věc

**Souhrnné stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby**

**Akce:** „Realizace úspor energie-SOU Svitavy, hlavní budova s přístavbou, dvě budovy teoretické výuky a domov mládeže“

**Účel:** Vyjádření k existenci sítí a k předložené části projektové dokumentace

**Vyjádření k veřejné zeleni**

**Nádražní**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území na ul. Nádražní se nachází veřejná zeleň, která je součástí urnového háje ve Svitavách. Na urnovém háji se nacházejí vzrostlé stromy, které byly v r. 2014 - 2015 ošetřeny v rámci dotačního titulu a proto se na ně vztahuje 10 – ti letá udržitelnost, což znamená, že po tuto dobu nesmějí být ošetřené stromy pokácené ani poškozené. **Navržením stavby proto musí tyto stromy vč. jejich kořenového prostoru plně respektovat.**

Z podkladů předložených e-mailem vyplývá, že k zateplení je určena pouze strašší část budovy, bez její nové přístavby. Při stavbě lešení nesmí dojít k poškození dřevin. Dřeviny je možné kvůli stavbě lešení ošetřit - upravit. Případné ošetření dřevin bude provedeno na náklady stavby a to pouze společností SPORTES Svitavy s.r.o., či jinou odbornou firmou, schválenou správcem zeleně.

Výkopové práce: v případě, že při výkopu rýhy pro provedení zateplení pod úroveň terénu dojde k obnažení kořenů, je třeba tyto kořeny zastříhnout/zaříznout ostrým nástrojem a řeznou ránu ošetřit stromovým balzámem či kořenovým stimulem. **Doporučujeme do vykopané rýhy instalovat protikořenovou zábranu, např. zn. RootControl.**

Se žádostí o vyjádření je třeba se dále obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

**Richarda Kloudy**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází veřejná zeleň ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. . K akci nemáme připomínky.


**Brněnská**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází veřejná zeleň ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. . K akci nemáme připomínky.

**Alešova**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází veřejná zeleň ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. . K akci nemáme připomínky.

Klíč Radim, technik VZ





## **Vyjádření k místním komunikacím (MK)**

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází MK (vozovka, chodník), odvodnění (uliční vpusti včetně napojení do kanalizace) a dopravní značení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

V případě zásahu do MK požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami - TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1.11.2011 s účinností od 1. prosince 2011.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do MK, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do MK a je nutné požádat odbor dopravy MěÚ ve Svitavách o povolení zvláštního užívání komunikace.

***Konečná úprava krytu bude provedena dle bodu 8.2 TP146. Upřesnění rozsahu konečné úpravy v rámci tohoto bodu bude provedeno za účasti žadatele a technika MK SPORTES Svitavy s.r.o. p. Votroubka před dokončením zásypu rýhy (v úrovni pláně) při měření míry zhutnění pomocí LDD.*** Při křížení s napojením uliční vpusti požadujeme předání napojení (před záhozem rýhy) technikovi MK

V případě osazování kabelové skříně pro jednotlivá odběrová místa, sloupů apod. požadujeme umístění mimo silniční pozemek (vozovku, chodník). Požadujeme uložení sítě tak, aby výstražná folie nezasahovala do konstrukce chodníku (což je min. 30cm) a vozovky (min. 50cm). Před zásypem požadujeme přizvat technika MK ke kontrole splnění tohoto požadavku. V opačném případě budou provedeny sondy (k zjištění uložení) na náklady zhotovitele.

Svislé napojení na kryt stávající konstrukce řádně utěsnit – zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou (ne asfaltovou emulzí s podrcením), případně bitumen- kaučukovou těsnicí páskou (v krajním případě asfaltovou emulzí s podrcením a to po projednání konečné úpravy povrchu při měření LDD).

Pro zásyp komunikací doporučujeme (mimo konstrukčních vrstev) použít šterkodrť frakce 0-32.

V lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění.

**Upozorňujeme na připravovaný projekt opravy či rekonstrukce komunikací na ul. Richarda Kloudy, kde dojde zřejmě k změně nivelety chodníků. Je proto nutná koordinace.**

**Projektovou dokumentaci připravuje Beta – projekt, s.r.o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy.**

K předložené části projektové dokumentace není připomínka.

**Požadujeme předložení projektové dokumentace pro stavební řízení k odsouhlasení.**

Technik MK: ing. Šerý Alois

Votroubek Bohuslav

## **Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)**

### **Nádražní:**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTES Svitavy s.r.o., pan Jaroslav Macek, tel. 603475157, který vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTES ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

**Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tab. 52HN10. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.**

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

#### **Ostatní připomínky:**

- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel.
- V průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor.
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy zajišťuje výhradně SPORTES Svitavy s.r.o.

#### **Vyjádření za správu veřejného pohřebiště**

##### **K průběhu realizace akce máme tyto připomínky:**

**Velká část stavby se nachází v ochranném pásmu veřejného pohřebiště, zákon o pohřebnictví č.256/2001 Sb., § 17, odst.2.**

Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100m a stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.

- ve Vámi vyznačeném zájmovém území, v ochranném pásmu, se nachází pohřebiště, smuteční obřadní síň a parkoviště, které slouží smutečním hostům
- v zájmu ochrany piety a důstojnosti pohřebiště je ochranné pásmo veřejnoprávním nástrojem ochrany hřbitovů před negativními zásahy v místě, kde spočívají lidské ostatky
- zhotovitel vyzve 2 měsíce před zahájením stavebních prací technika SPORTES Svitavy s.r.o. a Pohřební službu pana Miroslava Lacmana ke koordináční schůzce, na které bude uzavřena třístranná smlouva o spolupráci a koordinaci prováděných prací
- prováděné práce nesmí omezit ani snížit dostupnost do prostoru pohřebiště
- prováděné práce se nesmí provádět ve dnech konání pohřbů a tím rušit průběh obřadů např. hlukem, prachem
- stavba musí být od prostoru hřbitova oddělena neprůhledným oplocením nejméně ve výšce 2m
- stavba musí být zabezpečena proti unikání prachu tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolního prostoru urnového háje, hrobového zařízení a zejména pak zrekonstruované smuteční obřadní síně
- práce, které by mohly narušit běžný provoz veřejného pohřebiště, musí být předem zkontrolovány a odsouhlaseny technikem pro pohřebnictví SPORTES Svitavy s.r.o.
- keře, dřeviny a stromy v blízkosti stavby musí být chráněny před poškozením

#### **R. Kloudy:**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTES Svitavy s.r.o., pan Jaroslav Macek, tel. 603475157, který vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTES ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

**Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tab. 52HN10. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.**



Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

**Ostatní připomínky:**

- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel.
- V průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor.
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy zajišťuje výhradně SPORTES Svitavy s.r.o.

**Brněnská:**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení veřejného osvětlení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Z titulu správce veřejného osvětlení nemáme k akci připomínek.

**Alešova:**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází vrchní venkovní vedení veřejného osvětlení včetně stožáru se svítidlem ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

**Ostatní připomínky:**

- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel.
- V průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor.
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy zajišťuje výhradně SPORTES Svitavy s.r.o.

Czehowský Pavel, technik VO, pohřebnictví  
[czechowsky@svitavy.cz](mailto:czehowsky@svitavy.cz)  
tel.736752633

 **SPORTES**  
Svitavy s.r.o.  
Registrační číslo: 209815, 568 02 Svitavy  
IČ: 62062620 DIČ: CZ 62062620  
C 08