


ROZVADĚČ R2



PLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPLOSTĚNÁ 3/42

TŘÍBODÁ 42000LÚ, IP43/IP20

VFĚTOVÁ SOUSTAVA :

3+N+PE, SNŘ: 50Hz, 400/230V TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OM1	TŘÍBODOVÝ SPÍNAČ 3x40A	1 KS
RCD1	PROUDOVÝ OCHRANIČ 25/4/0,03A	1 KS
FA1-3	JEDNODROVÝ JISTIČ 10A/B	3 KS
FA4-5	JEDNODROVÝ JISTIČ 16A/B	2 KS
FA8-13	TŘÍBODOVÝ JISTIČ 3x10A/B	6 KS
FA6-7	TŘÍBODOVÝ JISTIČ 3x32A/B	2 KS

Výpracovatel:		Hlavní řešitel projektu:	
Ing. Petr HASENJOHL		Ing. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Školní stánek Veleň, Veleň 27, 537 01 Veleň			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce:		Formát: 4x44	
SŠ zemědělská Chručim - rekonstrukce školního stánku - II. etapa		Datum: 02/2016	
Objekt: SO 01 Krovní K-174		Stupeň: DZS	
Výnos: D.1.4.1 Elektrorozvaděč		Zakáz. č.: 180103	
ROZVADĚČ R1		Měřítko: -	
		Č.v.	
		D1.4.1.3	