

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
Pardubice 532 11

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 13536/2013/HDM-CR

Vyřizuje/linka
MUDr. Horníček

V Chrudimi
3.10.2013

Závazné stanovisko

Na základě žádosti pana Ing. Jaroslava Dvořáka, doručené dne 11.9.2013, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci na akci „Vzdělávací centrum školní statek Vestec, Chrudim“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Vzdělávací centrum školní statek Vestec, Chrudim“

se s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona, v návaznosti na § 5 přílohy č.3 vyhlášky č.410/2005 Sb. váže KHS souhlas na splnění následujících podmínek:

- 1) USO 01 bude kuchyňka, která musí být osazena umyvadlem a linkou s dřezem včetně TUV.**
- 2) Ve všech učebnách bude do termínu kolaudačního řízení změřena intenzita umělého osvětlení.**
- 3) Prostory hygienického zařízení a kuchyněk budou opatřeny trvale omyvatelným povrchem dle hygienických předpisů.**
- 4) Projekt neřeší hygienické zařízení pro zaměstnance školy.**

Odůvodnění:

Projekt řeší rekonstrukci SO 01 – kravín na dílny a montážní halu. Oba prostory nejsou vytápěny a jsou uměle ventilovány (čidlo CO2). Další objekt SO 02 bude upraven na technické zázemí (šatny, umývárna, WC), učebny. V další části bude umístěna předváděcí hala s nuceným odtahem vzduchu (čidlo CO2). V tomto objektu jsou rovněž WC a šatny pro chlapce a dívky.

Objekt SO 02 je vytápěn tepelným čerpadlem.

SO 03 – kravín – bude po rekonstrukci sloužit ke skladování náhradních dílů a jako garáže pro zemědělskou techniku. Vytápění je řešeno pomocí plynového kondenzačního kotle, který rovněž slouží pro ohřev TUV.

Napojení na inženýrské sítě se po rekonstrukci nemění.



MUDr. Otto Horníček
vedoucí odd. hygieny dětí a mladistvých

Rozdělovník:

- adresát
- MěÚ Chrudim, stavební odbor, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
- SŠZ a vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, 537 60 Chrudim
- Ing. Jaroslav Dvořák, Sinc s.r.o., náměstí Míru 118/48, 568 02 Svitavy + PD
- KHS ÚP Chrudim, odd. HDM