



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č. j.: CR 041539/2016 OŽP/Ry
Spis. zn.: CR 041539/2016
Váš dopis ze dne: 17. 6. 2016
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 246.6 V/5
Počet listů: 1
Počet příloh: PD
Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský
Tel.: 469 657 301
E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 18. 07 2016

Sinc s.r.o.
náměstí Míru 118/48
568 02 Svitavy

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí k dokumentaci pro územní řízení na akci: „SŠ zemědělská Chrudim – rekonstrukce školního statku ve Vestci – II. etapa“

Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim obdržel dne 11. 5. 2016 žádost o stanovisko k výše uvedené akci, investorem je Pardubický kraj.

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch a vybudování nové dešťové kanalizace a retenčního objektu s následným regulovaným odtokem 25 l.s-1 do vodního toku Chrudimky v areálu Školního statku Vestec. Stanovisko bylo vydáno dne 8. 6. 2016 č.j.: CR 064401/2016 OŽP/Ry. Oproti původnímu řešení došlo ke změně s tím, že dešťové vody nebudou vypouštěny před ČOV, ale bude provedena nová dešťová kanalizace, která vyústí do náhonu, který je za ČOV a je součástí Chrudimky.

K výše uvedené věci vydáváme následující stanovisko:

Oddělení vodního hospodářství:

Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), možný. K umístění stavby nemáme připomínky.

Dešťová kanalizace včetně retenčního objektu je vodním dílem. Následné stavební řízení o povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami povede vodoprávní úřad na základě podání žádosti a doložení příslušných potřebných dokladů (mimo jiné: územní rozhodnutí a souhlas podle § 15 stavebního zákona, 2 x projektová dokumentace ověřená odborně způsobilou osobou - autorizace pro vodohospodářské stavby, stanoviska správce povodí a správce toku – Povodí Labe, státní podnik, stanoviska dotčených orgánů, vyjádření všech správců dotčených inženýrských sítí, doložení vlastnického práva nebo práva založeného smlouvou ke všem dotčeným pozemkům příp. stavbám).

Oddělení ekologie prostředí: K územnímu řízení nemáme připomínky. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat bilanci stavebních odpadů.

Oddělení přírodního prostředí: Bez připomínek.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek úseků odboru ŽP: vodní hospodářství (Ing. P.Koreček), ekologie prostředí (Ing. B. Mlatečková), ochrana přírody (Ing.K.Mrůzková).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor životního prostředí

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí odboru životního prostředí